

## ZÁPIS O TLAKOVÉ ZKOUŠCE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ

|                  |               |                                                                  |                                        |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Přítomní:</b> | Objednatel:   | Fakultní nemocnice Olomouc<br>I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc | Prof. MUDr. Romanem<br>Havlíkem, Ph.D. |
|                  | Zhotovitel:   | Dev Company s.r.o                                                | p. Otto Müller                         |
|                  | Provozovatel: | Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava                                 |                                        |

## I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

## **Zápis č. 1 o tlakové zkoušce na stavbě: Fort Tafelberg, obnova jižního boku hlavního valu**

## II. POPIS ZKOUŠENÉHO ÚSEKU:

Zkoušený úsek: Vodovodní přípojka – úsek od jižního boku hl. valu po původní areálovou přípojku  
Potrubí je z materiálu PE 100 SDR 11 d32x3,7 s počtem armatur 1.ks  
O celkové délce 48.3 m.

### III. PRŮBĚH ZKOUŠKY:

Zkouška začala dne 11.11.2020 v 10,00 hod. a trvala včetně prohlídky zkoušeného úseku do 11,00 hod.  
Zkušební přetlak na osazeném tlakoměru byl 1 MPa, povolení pokles dle ČSN 75 5911 je 0 Mpa  
Pokles v průběhu trvání zkoušky byl 0 MPa.

#### IV. VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY:

Zkouška proběhla dle ČSN 75 5911 a zkoušené potrubí tlakové zkoušce podle ČSN 75 5911.

V Ostravě, dne 12.12.2020

Podpisy:

objednatel

**DEV COMPANY, spol. s r.o.**  
Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava 1  
IČ: 47679620 DIČ: CZ47679620

zhotovitel