

Zápis o zkoušce vodotěsnosti odpadního, připojovacího podle ČSN 75 6760

Název objektu	Fort Tafelberg, obnova jižního boku hlavního valu
Označení úseku	Hlavní svodné potrubí po kanalizační šachtu
Adresa objektu	-
Investor (stavebník)	Fakultní nemocnice Olomouc
Sídlo investora	I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Zodpovědný zástupce investora	Ing. Martin Říha
Generální dodavatel/objednatel	Dev company s.r.o.
Zodpovědný zástupce gen. dodavatele/objednatele	Otto Müller
Dodavatel vnitřní kanalizace	Dev company s.r.o.
Zodpovědný zástupce dodavatele vnitřní kanalizace	Otto Müller
Datum zkoušky vodotěsnosti	11.11.2020
Uzavírací balon - typ, číslo použitého balonu	Jumbo, typ 967
Zkušební látka	voda
Kóta hladiny vody v potrubí při zahájení zkoušky	m: 1 m od horní hrany potrubí
Začátek zkoušky (dosažení zkušebního tlaku)	čas: 11:00
Zahájení měření	čas: 11:10
Kóta hladiny vody v potrubí na konci zkoušky	m: 1 m od horní hrany potrubí
Doba trvání zkoušky	min: 30
Pokles hladiny	mm: 0

Výsledek zkoušky vodotěsnosti	VYHOVUJE
--------------------------------------	-----------------

Podpisy zodpovědných zástupců

Investor (stavebník)	
Generální dodavatel	
Dodavatel vnitřní kanalizace	DEV COMPANY, spol. s r.o. Čs. Legií 145/16, 702 00 Ostrava 1 IC: 47679620 DIČ: CZ476796200