



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE,~50Hz,400V,TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000-4-41ed3:
 ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ZVÝŠENÁ : POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
Nedílnou součástí této PD je i technická zpráva

VYPRACOVAL	Milan Vician	MILAN VICIAN Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1201695 IČ 4652286 milan.vician@gmail.com	
ODP.PROJEKTANT	Milan Vician		
KONTROLOVAL	Milan Vician		
MÍSTO	Olomouc Nová Ulice, st. 1943		
INVESTOR	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc		
STAVBA	Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD SO 101 Elektroinstalace v budově YD	DATUM	08/2021
SO - PS	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ A BLESKOSVODY	STUPEŇ	DZS
		POČET A4	2A4
VÝKRES	Napájecí rozvody-2.NP+4.NP+6.NP+8.NP	MĚŘITKO	
			D.1.4.g-07