



**ROZVODNÁ SOUSTAVA :** 3NPE,~50Hz,400V,TN-S  
**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:**  
**OCHRANA PŘI PORUŠĚ DLE ČSN 33 2000-4-41ed3:**  
 ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ZVÝŠENÁ : POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI  
**Nedílnou součástí této PD je i technická zpráva**

VYPRACOVAL	Milan Vician	<b>MILAN VICIAN</b> Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1201695 IČ 4652286 milan.vician@gmail.com	
ODP.PROJEKTANT	Milan Vician		
KONTROLOVAL	Milan Vician		
MÍSTO	Olomouc Nová Ulice, st. 1943		
INVESTOR	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc		
STAVBA	Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy YD SO 101 Elektroinstalace v budově YD	DATUM	08/2021
SO - PS	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ A BLESKOSVODY	STUPEŇ	DZS
VÝKRES	Napájecí rozvody-3.NP+5.NP+7.NP	POČET A4	2A4
		MĚŘÍTKO	
			<b>D.1.4.g-08</b>