

koordinační situace

m 1 : 500

- řešený objekt
- hranice řešeného území
- vsázky do objektu

seznam stavebních objektů


- SO 01 Novostavba lékárny
- SO 02 HTU, příprava území
- SO 03 KTL, optičení
- SO 04 komunikace, zpevněné plochy, chodníky
- SO 05 Kanalizace
- SO 05.1 Přípojka dešťové kanalizace
- SO 05.2 Přípojka splaškové kanalizace
- SO 06 Venkovní vodovod
- SO 07 Přípojka horkovodu
- SO 08 Venkovní NN
- SO 09 Venkovní osvětlení
- SO 10 Přípojka zemního plynu
- SO 11 Venkovní slaboproudé rozvody
- SO 12 Inventarizace zeleně
- SO 13 Sběrové úpravy
- SO 14 Dopisovní značení

seznam provozních souborů

- PS 01 Technická laboratoř
- PS 02 Výměnková stanice
- PS 03 Skladové a odpadové hospodářství

legenda inženýrských sítí

- | stávající | navrhované |
|---------------------------|--------------------------------------|
| telefonní kabel | telefonní a optické kabely |
| optický kabel | Cable (kabely ASK) |
| vodovod FN | zrušení (přelazeni) sdílených kabely |
| kanalizace NN | kanalizace NN |
| splašková kanalizace | plynovod NTL |
| dešťová kanalizace | splašková kanalizace |
| jednotná kanalizace | dešťová kanalizace |
| trasa rozvodu NN (odhad) | jednotná kanalizace |
| veřejné osvětlení (odhad) | trasa rozvodu NN |
| horkovod (odhad) | veřejné osvětlení |
| CZ-4-rozvod NN | horkovod |
| FM/ENTL, plynovod | horkovod - odhramné pásmo |
| 02-sdílení vedení | |
| splachovací vedení FN | |
| vodovod městský | |
| geologické sondy | |



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN AC,50Hz,400 V,TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM ÚRAZU EL. PROUDEM:
-základní: automatickým odpojením od zdroje napájení

Přípojka (MDO+DO) :

PI=648 kW

Kabel : 4xAYKY 3x240+120

Trasa : Délka 127m

Přípojka (DO) :

PI=232 kW

Kabel : 2xAYKY 3x150+95

Trasa : Délka 124m

Přípojka (DUPS) :

PI=40kVA/36kW

Kabel : AYKY 3x95+70

Trasa : Délka 127m

Přípojka DUPS je pro výhled 2. etapy výstavby energetického.

-V lékárně ukončit v m.č. 021c-centrální UPS, rozváděč R-UPS
-V energetickém prozradím ukončit koncovkou v m.č.1.04 rozváděč DDUPS
Přípojky jsou vedeny převážně v zemi a v objektech na roštech.

±0.000 = 228.70 m.n.m. Bpv

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

- | | |
|---------------------|--|
| objednatel : | Fakultní nemocnice Olomouc, J.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc |
| místo stavby : | areál FN Olomouc, ul. J.P. Pavlova, p.č. 771/1, k.ú. Nová Ulice |
| stupně p.d. : | dokumentace pro výběr zhotovitele |
| gener. projektant : | atelier+ spol.s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc |
| zpracoval část : | Ing. Josef Macháček, IDOP Olomouc, a.s., Papírenská 82, 779 00 Olomouc |
| datum : | srpen 2012 |

časť : SO.08 b.8 venkovní rozvod NN
obsah : situace

1 : 500

b.8.2