

- 1) Výkaz výměr
- 2) Svítidla

R3			
R2			
R1			
R0	První vydání	14.6.2013	
Revize	Název a stručný popis revize	Datum	Podpis

Formulář B-FP-4.2-03-15 e / V10 / v.1 ke dni 15.1.2008

TS136679/6 A

Projektant	Marie Halašřová	Projektant	Generální projektant BLOCK® BLOCK a.s., Stulířková 1392 198 00 Praha 9 – Kyje korespondenční adresa: BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí	Výtisk číslo
Zodp. proj.	Marie Halašřová			
Kontroloval	Ing. Arch. Milan Chlápek			
HIP	Ing. Arch. Miroslav Moll			
Investor	FN Olomouc			
Stavba	NOVOSTAVBA LÉKÁRNY OLOMOUC VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR		Místo stavby	Olomouc
			Číslo zakázky	NX161B/PR1BO
Objekt	PS 01 Technologie čistých prostor PS 01 c.1.2 Čisté prostory-cytostatika PS 01 c.1.2 .1 Vestavba ČP		Stupeň	DPS
Název	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	Strana	Arch. ř.	
		1 z 6	NX161B-4559-1000/02	

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKA	NÁZEV, ZKRÁCENÝ POPIS	MJ	POČET	POZNÁMKA
	Příčky			
1.	Sádrokartonová příčka (Knauf W111),jednoduchá konstrukce jednovrstvé oboustranné opláštění, celková tl. 100 mm,min. izolace tl. 50mm.Příčka bude oplášťena 100 mm nad úrovní podhledu.	m2	67	
2.	Sádrokartonová předsazená stěna tl 62,5 mm, jednoduchá konstrukce ,jednovrstvé,j ednostranné opláštění deskou White tl. 12,5mm, osazení od stěny dle potřeby , bez izolace.Opláštění obkladu 100mm nad podhled.	m2	7	
3.	Zakrytování stáv. bet.konstrukce - sloupy deskou White tl. 12,5 mm na tmel.Opláštění 100 mm nad podhled.	m2	7	Sloupy v m.č. 2.15
4.	Kovová sendvičová příčka panelová tl.60 mm určená do čistých prostor.Panely jsou tvořeny pláštěm z oboustranně zinkovaného plechu,povrchově upraveného s vnitřní výplní minerální vlnou.Panely jsou kotveny do podlahy pomocí basic profilu výšky 50 mm,v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stávající stropní konstrukci.V panelech jsou dle potřeby osazeny průchodky pro rozvod elektro a médií.Pospojovány budou vzájemným nasunutím,jsou samonosné a vodivě propojené na uzemnění objektu.Panely budou vytaženy 100 mm nad dobíhající podhled.Všechny spáry budou zatmeleny tmelem,jehož odstín odpovídá odstínu příček.Barevnost RAL 9010 (bílá) / RAL 9010 (bílá)	m2	265	
5.	Kovová sendvičová příčka panelová -obkladová tl.32 mm určená do čistých prostor pro obklady stávajících stěn a sloupů.Panely jsou tvořeny pláštěm z oboustranně zinkovaného plechu,z pohledové strany povrchově upraveného s vnitřní výplní minerální vlnou.Panely jsou kotveny do podlahy pomocí basic profilu výšky 50 mm,v horní části do "U" profilu a pomocí upevňovacích prvků budou kotveny ke stávající stropní konstrukci.Panely budou pospojovány vzájemným nasunutím a vodivě propojené na uzemnění objektu.Panely budou vytaženy 100 mm nad dobíhající podhled.Všechny spáry budou zatmeleny tmelem,jehož odstín odpovídá odstínu příček.Barevnost pohledové strany RAL 9010 (bílá) / zadní strany pozink.	m2	46	
6.	Doplechování exteriérových oken k předstěně s pharma prosklením profily z plechu s pozink s úpravou RAL 9010 (bílá).	m2	8	
7.	Nerezový perforovaný plech (35%) AISI 304 FIN8 pro prokládací skříň o vnitřních rozměrech 700x720 mm,včetně kotvících nerez "L" profilů a nerezové záchytné vany	ks	2	M.č. 2.16a, 2.18b
8.	Nerezový perforovaný plech (35%) AISI 304 FIN8 pro prokládací skříň o vnitřních rozměrech 720x760 mm,včetně kotvících nerez "L" profilů a nerezové záchytné vany	ks	1	M.č. 2.17b
9.	Nerezový perforovaný plech (35%) AISI 304 FIN8 pro prokládací skříň o vnitřních rozměrech 725x745mm,včetně kotvících nerez "L" profilů a nerezové záchytné vany	ks	1	M.č. 2.17a
10.	Fabionové profily k úpravě vnitřních rohů a koutů čistých prostor.Fabionový profil hliníkový, pro rohový styk stěna-stěna, ze dvou částí - F lišty a fabionu, povrchově upraven - komaxit RAL 9010.	mb	11	M.č. 2.17
11.	Ukončení kanálů vzt ve vestavbě kovových příček - plech pozink tl.0,8mm.	m2	4	

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKA	NÁZEV, ZKRÁCENÝ POPIS	MJ	POČET	POZNÁMKA
	Výplně otvorů			
F01	Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé. Dveře budou z 1/2 prosklené (sklo plavené tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).	ks	1	
F02, F03	Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,pravé. Dveře budou z 1/2 prosklené (sklo plavené tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).	ks	2	
F04	Dveře otočné,jednokřídlové 700x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé, plné.Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).	ks	1	
F05	Dveře otočné,dvoukřídlové asymetrické 1450x2000(900) mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé. Dveře budou z 1/2 prosklené - aktivní křídlo (sklo plavené tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).	ks	1	
F06	Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé, plné.Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).	ks	1	
F07, F09	Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,pravé. Dveře budou z 1/2 prosklené (sklo mléčné tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do kovové příčky tl.60 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).Dveře s úpravou pro oboustrannou signalizaci stavu otevření dveří.	ks	2	
F08, F10	Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé. Dveře budou z 1/2 prosklené (sklo mléčné tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do kovové příčky tl.60 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).Dveře s úpravou pro oboustrannou signalizaci stavu otevření dveří.	ks	2	
F11	Dveře otočné,jednokřídlové 700x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,pravé, plné.Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do kovové příčky tl.100 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).	ks	1	
F12, F13	Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,pravé, plné, na straně závěsů zauštněné zrcadlo.Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do sdk příčky tl.100 mm.Dveře s úpravou pro oboustrannou signalizaci stavu otevření dveří.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).	ks	2	

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKA	NÁZEV, ZKRÁCENÝ POPIS	MJ	POČET	POZNÁMKA
F14, F16, F19, F23	Celoprosklená dvířka 600x600 mm do prokládací mater.propusti,levé,prosklení sklo čiré (tl.4mm),dvířka s mechanickou blokací, zárubeň do kovové příčky tl.60mm, barevnost křídla a zárubně RAL 9010(bílá).	ks	4	
F15, F17, F20, F22	Celoprosklená dvířka 600x600 mm do prokládací mater.propusti,pravé,prosklení sklo čiré (tl.4mm),dvířka s mechanickou blokací, zárubeň do kovové příčky tl.60mm, barevnost křídla a zárubně RAL 9010(bílá).	ks	4	
F18, F21	Dveře otočné,jednokřídlové 900x2000 mm určené do čistých prostor.Kovové, sendvičové,levé. Dveře budou z 1/2 prosklené (sklo čiré tl.4mm).Kování nerez klika+klika,zámek Fab,dveře budou opatřeny výsuvnou těsnící lištou.Zárubeň pro ukotvení do kovové příčky tl.60 mm.Barevnost zárubně i křídla RAL 9010 (bílá).	ks	2	
O1	Dodatečné prosklení 1500x1450m do čistých prostor.Prosklení je možné dle potřeby demontovat (čištění oken). Systém prosklení-jednostrannéprosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v rámečku uchycení do vyřezaného otvoru v kovové příčce tl.60mm.	ks	2	
O2	Dodatečné prosklení 2400x1300m do čistých prostor.Prosklení je možné dle potřeby demontovat (čištění oken). Systém prosklení-jednostrannéprosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v rámečku uchycení do vyřezaného otvoru v kovové příčce tl.60mm.	ks	1	
O3	Dodatečné prosklení 3200x1300m do čistých prostor.Prosklení je možné dle potřeby demontovat (čištění oken). Systém prosklení-jednostrannéprosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v rámečku uchycení do vyřezaného otvoru v kovové příčce tl.60mm.	ks	1	
O4	Celoprosklený okenní panel 1000x1060m do čistých prostor. Systém prosklení pharma-oboustranné prosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v rovině s povrchem příček.Systém montáže je zhodný se systémem montáže běžných příček, tzn.vzájemným nasouváním.	ks	1	
O5	Celoprosklený okenní panel 800x1060m do čistých prostor. Systém prosklení pharma-oboustranné prosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v rovině s povrchem příček.Systém montáže je zhodný se systémem montáže běžných příček, tzn.vzájemným nasouváním.	ks	1	
O6	Celoprosklený okenní panel 1190x1060m do čistých prostor. Systém prosklení pharma-oboustranné prosklení, tabule skla (plavené sklo tl.4 mm) v rovině s povrchem příček.Systém montáže je zhodný se systémem montáže běžných příček, tzn.vzájemným nasouváním.	ks	2	
	Podhledy			
12.	Lehký kovový podhled se skrytým rastrem a systémem zavěšení.Podhled je kazetový 625x625 mm, kazety jsou uchyceny v samosvorném narážecím profilu pomocí zacvaknutí.Profilové kotvit pomocí táhel do stropní konstrukce.Kazety z oboustranně zinkovaného plechu,povrchově upraveného lakem RAL 9010(bílý).	m2	128	

VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKA	NÁZEV, ZKRÁCENÝ POPIS	MJ	POČET	POZNÁMKA
13.	Fabionové profily pro rohový styk stěna-podhled určený pro čistý prostor.Fabionový profil hliníkový, ze dvou částí - F lišty a fabionu, povrchově upraven - komaxit RAL 9010, včetně rohových a ukončovacích prvků.	mb	135	
14.	Podhled Thermatex, rastr 625x625 mm, Schlicht, včetně kotvících prvků a lemovacích prvků.	m2	55	
15.	Podhled sdk hladký podvěšený-plný , včetně lemovacích a kotvících prvků a nátěru.	m2	19	
	Podlahy			
15.	Podlahovina PVC Mipolam Accord 300, včetně lepidla	m2	87	
16.	Podlahový fabion z PVC Mipolam Accord 300 včetně lepidla.	mb	121	
17.	Rohovník vnitřní u podlahy pro styk 2 fabionů Mipolam Accord 300, včetně lepidla.	ks	60	
18.	Podlahovina PVC Mipolam Accord EL7 s antistatickou úpravou (10 ^{8Ω}), včetně lepidla KE 2000 SL a svodových měděných pásek 150g/m2.	m2	113	
19.	Podlahový fabion z PVC Mipolam Accord EL7, včetně lepidla KE 2000 SL	mb	102	
20.	Rohovník vnitřní u podlahy pro styk 2 fabionů, PVC Mipolam Accord EL7, včetně lepidla KE 2000 SL	ks	29	
21.	Rohovník vnitřní u podlahy pro styk 3 fabionů, PVC Mipolam Accord EL7, včetně lepidla KE 2000 SL.	ks	4	
22.	UZIN NC 170 tl. 3mm	m2	201	
23.	Podkladní podlahový profil (pro fabion) v. 30 mm	mb	235	
	Úpravy povrchů			
24.	Bezprašný nátěr na sdk příčky - Herbol Zenit PU60	m2	148	

SVÍTIDLA

POLOŽKA	NÁZEV, ZKRÁCENÝ POPIS	MJ	POČET	POZNÁMKA
1	VM 355 VP2 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, optická mřížka, EP, zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks	ks	16	
2	VM 355 VP2 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, optická mřížka, EP, +nouzový zdroj s NiCd bateriemi zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks	ks	4	
3	VM 355 VP2 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, optická mřížka, EP, zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks	ks	4	
4	VM 355 VP2 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, optická mřížka, EP, +nouzový zdroj s NiCd bateriemi zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks	ks	2	
5	VM 355 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54,prisma, EP, zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks	ks	1	
6	VM 355 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, prisma, EP, zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks	ks	1	
7	VM 355 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, prisma, EP, +nouzový zdroj s NiCd bateriemi zdroj: Philips TC-L 55W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks	ks	2	
8	VM 336 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 3x36W, IP54,prisma, EP, zdroj: Philips TC-L 36W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks	ks	3	
9	VM 336 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 3x36W, IP54, prisma, EP, +nouzový zdroj s NiCd bateriemi zdroj: Philips TC-L 36W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks	ks	2	
10	VM 336 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x55W, IP54, prisma, EP, zdroj: Philips TC-L 36W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks	ks	1	
11	VM 336 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 3x36W, IP54, prisma, EP, +nouzový zdroj s NiCd bateriemi zdroj: Philips TC-L 36W/840, bílá, sv. tok 4800lm -3ks	ks	1	
12	VM 218 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do kovového podhledu, rastr 625x625, 2x18W, IP54,prisma, EP, zdroj: Philips TL-D 18W/840, Super 80, bílá -2ks	ks	2	
13	VM 218 VP1 EP, VM ELEKTRO, svítidlo zářivkové do thermatex podhledu, rastr 625x625, 2x18W, IP54, prisma, EP, zdroj: Philips TL-D 18W/840, Super 80, bílá -2ks	ks	1	