

ES prohlášení o shodě

vydané dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 206/95/ES
(nařízení vlády č. 17/2003 Sb.)

1. Výrobce: Zdeněk Pfof Zikova 28 IČO 13624652

2. Popis výrobku:

Název : elektrický rozvaděč nn
Označení : 3DT2
Výrobní číslo: 2014027
Rok výroby : 2014

Základní technická data :

- Jmenovité napětí: 230/400V
- Jmenovitý proud : 100A
- Kmitočet : 50Hz
- Krytí : IP 43/20

Výrobek (elektrický rozvaděč) je určen pro rozvod elektrické energie dle požadavků objednatele. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem je výrobek pro prostředí a prostory dle ČSN 33 2000-3 (určené projektovou dokumentací), jehož obsluhu, opravy, případně údržbu mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací dle ČSN EN 50110-3.

3. Harmonizované normy :

platných předpisů a 3 odst. 1 nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (odpovídá směrnici 2006/95/ES). Na základě tohoto posouzení
ČSN EN 60439-1 ED. 2/2000
ČSN EN 60529/1993
ČSN EN 60446/2001

4. Výsledek posouzení shody:

Na základě provedené kusové zkoušky a po provedeném posouzení shody s výsledky „Inspekčního zápisu – Protokolu o zkoušce“ č. 63-8086/1 a č. 63-8086/2 ze dne 28. března 2008 lze konstatovat, že výrobek odpovídá základním požadavkům dle : č. 2 nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

5. Označení shody výrobku:

Na základě provedeného posouzení shody bylo výrobcem na výrobek umístěno označení shody : CE

Pověřená osoba : Zdeněk Pfof

V Olomouci dne: 7.3.2014

podpis:

Zdeněk PFOF
výrobce rozvaděčů
Zikova 28, Olomouc
DIČ - CZ5401241219

PROTOKOL O KUSOVÉ ZKOUŠCE ROZVADĚČE DLE ČSN EN 60439-1 ED.2 (35 7107)

1. Výrobní číslo :	2014027	
2. Označení :	3DT2	
3. Provedení :	RAK 201040	
4. Počet polí :	1	
5. Výkres	F.1.4d.1.05	
6. El.napájení :	1 N/PE AC 230V – 50Hz	
7. Jm.proud	100A	
8. Ovládací napětí :	230V	
9. Krytí IP:	43/20	
10. Zkratová odolnost :	10kA	
11. ochrana před úrazem el proudu	automatickým odpojením od zdroje jistíci prvky dle -ČSN 33 200 -4-41 ED2	- VYHOVUJE
12. Přechodový odpor:	0,01 ohmu	- VYHOVUJE
13. iz.odpor :	>50m ohm	- VYHOVUJE
14. zkouška přiloženým napětím	2,2 kV po dobu 1 minuty	- VYHOVUJE
15. třída izolace	I	- VYHOVUJE

datum: 7.3.2014

Zdeněk Pfof

Zdeněk Pfof e.v.č.5641/9/09/R-EZ-E2/A

