

POHLED NA OBCHODNÍ MĚŘENÍ

M 1 : 10

ROZVOD VEDEN V DRAŽCE
V m.č. 0.26 POD OMÍTKOU
NEJSOU ZDE UMÍSTĚNY
ROZEBÍRATELNÉ SPOJE A ARMATURY

+1,25m
NAD PODLAHOU
-2,35m

ODVZDUŠNĚNÍ
UZÁVĚR+ZÁTKA

DETAIL "A"
VODIČE

PROSTOR NIKY BUDE
PŘED MONTÁŽÍ ZAŘÍZENÍ
VYOMITÁN Z DŮVODU
MOŽNÉ PORÉZNOSTI
STAV KONSTRUKCE

VYVEDENÍ SIGNALIZAČNÍHO
VODIČE

PŘECHODKA PE/OCEL

+0,25m
NAD PODLAHOU
-3,35m

VIZ. SO10 PŘÍPOJKA
ZEMNÍHO PLYNU

CHRÁNIČKA SVISLÁ
Tr. Ø133x4,5

OSA +1,13m
NAD PODLAHOU
+1,00m
NAD PODLAHOU
DRAŽKA V
m.č.0.26

-3,60
PODLAHA 0.p

HL.DRAŽKY 100mm
V m.č. 0.26

HLOUBKA DRAŽKY 100mm
DRAŽKA VEDENA KE STROPU
VNITŘNÍ STĚNA m.č. 0.26
S.H. DRAŽKY +1,0m n.č.p.

DVEŘE BOČNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU
UMÍSTĚNÍ : V OSE 1 MEZI OSAMI b-c

3x CHRÁNIČKA Ø89x3,6
OSA +1,13m n.č.p.

3x UZÁVĚRY PATER-SEKCI ROZVODU
0.p, 1.p, 2.p

H.H. -2,40m

S.H. -2,55m
S.H. +1,05m n.č.p.

VĚTRACÍ OTVORY VE DVEŘÍCH
ROZMĚR OTVORU Ø13mm, 8 ks

OTVOR cca 500x150 S.H.+1,05m n.č.p.
OTVOR VEDEN DO m.č. 0.26

UZAVÍRACÍ ČTYŘHRAN NEBO PODOBNÝ PRVEK

OBCHODNÍ MĚŘENÍ
MĚŘIDLO DODAVATELE ZEMNÍHO PLYNU

HLAVNÍ UZÁVĚR OBJEKTU

DVEŘE BOČNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU

DVEŘE S RÁMEM, DODÁVKA STAVBY
ROZMĚR OTVORU Ø13mm, 8 ks

UVOLNĚNO K REALIZACI
OHL ŽS, a.s.
Datum: 24.6.13
Odpovídá:

POZNÁMKA :

VENKOVNÍ SVISLÝ PLYNOVOD NUTNO MONTOVAT PŘED MONTÁŽÍ
ARMATURNÍ SESTAVY OBCHODNÍHO MĚŘENÍ

±0,000 = 228,70 m n.m. Bpv

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

objednavatel : Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
místo stavby : areál FN Olomouc, ul. I.P.Pavlova, p.č. 711/1, k.ú. Nová Ulice
stupeň p.d. : dokumentace pro provádění stavby
gener. projektant : ateliér-r, spol.s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částí : Ing. Pavel Poděbrad, IDOP Olomouc a.s., Řepčinská 82, Olomouc
datum : květen 2013

část : SO.01 a.4.6 plynová zařízení
obsah : detail obchodního měření

architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér-r, s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz

Souhlasí se skutečným provedením
OHL ŽS, a.s.

Datum: 30 -06- 2014

Podpis:

ŘÍZENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
OHL ŽS, a.s., závod MaP

Výtisk č. Dal:

Odpovídá:

18. 07. 2013

Uvolněno k realizaci

OHL ŽS, a.s., závod MaP

Datum: 18. 07. 2013

Odpovídá:

ŘÍZENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
OHL ŽS, a.s.
Výtisk č. Dat.: 24.6.13
Odpovídá:

24.06.2013

3

DETAIL "A" PROPOJENÍ HRDEL PLYNOMĚRU

PLNÁ DĚLÍČ PŘEPÁŽKA
TLOUŠŤKA min. 5mm

OTVOR Ø10mm

PLNÁ DĚLÍČ PŘEPÁŽKA
TLOUŠŤKA min. 5mm

