

ZPRÁVA O pravidelné REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

mimořádná- revize

číslo: 1/1/021-R/FN

zahájení revize dne 11/1/2021 Revize podle : ČSN 332000-7-710
ukončena dne 14/1/2021 ČSN 332140
(33 2000-6ed2 /

revizní technik : Otáhal Miloslav

evíd.číslo : 10399/9/19/R-EZ-E2/A

adresa : Bystrovanská 33, Olomouc

Opr.ev.č.11613/7/07EZ-M,O,R,Z,E2/A

Opr.ev.č.11613/7/07EZ-M,O,R,Z,E2/A

Organizace: Fakultní nemocnice Olomouc

Revidovaný objekt: Budova A-přívod pro CT1

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní	o celkovém výkonu	kVA
b) cizí síť PRE	transf. o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení		kVA

Soustava 3x230/400 V, ochranná opatření

ochrana automatickým odpojením od sítě
pospojováním, chrániči, bezpečným napětím
ochranným uzemněním,

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem	kW (kVA)
tepelných spotřebičů celkem	kW
žárovek., zářivk., výbojkových	kW
jiných spotřebičů	kW
Celkem instalováno	kW (kVA) viz

Rok příští revize : viz

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení : /ostatní dle požadavků ČSN 332140, 332000-7-710/

č.kal.listu

Měření izoláč. odporů provedeno:
Měření zemních odporů provedeno:
Měření impedance provedeno:
Další použité přístroje:

Eurotest 61557 V.Č.13080466 186/2019
MPO 01 V.Č. 7112

Celkový posudek:

Elektrické zařízení v rozsahu revize je schopno bezpečného provozu

Tato zpráva o revizi má 3 stran

Počet příloh :

Rozdělovník:

2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení 3x

Datum předání a podpis provozovatele

podpis rev. technika

