

Čís	Místnost, proud. obvod, popis zařízení druh vedení, prostředí	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
1.	Předmětem revize je: Provedení pravidelné / mimořádné / revize na žádost FN-Olomouc, přívodu pro CT1 na odd. radiologie. Objekt A. Hl. přívod proveden kabelem / souběžné vedení / 2x CYKY 5x35. Viz: záznam o měření.		
2.	Předmětem revize není: - ostatní el. instalace		
3.	Záznam o měření: Rozvodna nn 2 PP: Rozvaděč HR 3.7 okruh č. 5 2x CYKY 5x35/160A směr CT1 rozvaděč MT01167 m.č. A 191130 rozvaděč MT01167 2x CYKY 5x35 na hl. vyp. Při měření nebylo zjištěno závad ohrožující bezpečný provoz.	6*20 6*20	3*0,06 3*0,07

