

Název: „FN OLOMOUC – rekonstrukce části objektu lékárny“

Číslo zakázky:
NX48B/DO1B0
Kód:
MPE/080915

OBSAH PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACE

H) MaR PRO VZT

A) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, CERTIFIKÁTY, ATESTY

- 1) Prohlášení o shodě na vodič CYKY
- 2) Prohlášení o shodě na vodič NYCY
- 3) Prohlášení o shodě na vodič JYTY
- 4) Prohlášení o shodě venkovního a vnitřního snímače teploty
- 5) Prohlášení o shodě jímkového a příložného snímače teploty
- 6) Prohlášení o shodě servopohonu táhlového
- 7) Prohlášení o shodě servopohonu pákového
- 8) Prohlášení o shodě na svorkovnice regulátoru XL 50
- 9) Prohlášení o shodě na snímač teploty do VZT kanálu
- 10) Prohlášení o shodě na převodník vlhkosti do VZT REGIN
- 11) Prohlášení o na spínač diferenčního tlaku
- 12) Prohlášení o shodě na ventil pro pohon ML7420A
- 13) Prohlášení o shodě venkovního a vnitřního snímače teploty
- 14) Prohlášení o shodě jímkového a příložného snímače teploty
- 15) Prohlášení o shodě servopohonu táhlového
- 16) Prohlášení o shodě servopohonu pákového
- 17) Prohlášení o shodě na ventil pro pohon M7061E1012
- 18) Prohlášení o shodě na trafo 230V/24V
- 19) Zpráva o revizi elektrického zařízení – výchozí