



Číslo protokolu: 500152-01/01

Datum vydání: 10. 2. 2005



PROTOKOL O ZKOUŠCE

Výrobek: Silový kabel
Typ: CYKY
Jmenovité hodnoty: (2-5) x (1,5-2,5) mm²; 300/500 V
Výrobce: Draka Kabely, s. r. o., Třebíčská 777/99,
594 01 Velké Meziříčí, Česká republika
Výrobní místo: dtto výrobce
Číselník výrobků EZÚ: 010101
Objednavatel: Draka Kabely, s. r. o., Třebíčská 777/99,
594 01 Velké Meziříčí, Česká republika
Počet zkoušených vzorků: 1
Vzorky předloženy dne: 19.1.2005
Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Zkoušky prováděny v době od 7.2.2005 **do** 11.2.2005
Jiné údaje:
Výrobek zkoušen podle: ČSN EN 60811-1-1:97+změna Z1:02,
ČSN IEC 811-1-2:95+změny 1:97+Z2:01,
ČSN IEC 811-1-4:95+změny 1:97+A2:02,
ČSN IEC 811-3-1:95+změny 1:97+A1:97+A2:02,
ČSN IEC 811-3-2:95+změny 1:97+A1:97,
ČSN IEC 811-4-1:95+změny A1:95+1:97+A2:97
ČSN EN 60811-4-2:00, ČSN 347201:00
ČSN 347410-1:03, ČSN 347410-2:99+změna Z1:03,
ČSN EN 60446:00, ČSN EN 50265-1:99,
ČSN EN 50265-2-1:99,
zkoušeno dle: PN-DK 1.98 - CYKY 300/500 V, změna 2

Zpracoval: Jan Tůma

Schválil: Ing. František Nekol
technický vedoucí
zkušební laboratoře

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu se týkají pouze zkoušeného předmětu a jsou změny a přesnosti požadované zkušebními předpisy. Bez písemného souhlasu EZÚ nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý. Pokud se zákazník uváděný v tomto protokolu odvolává na služby EZÚ jako akreditované laboratoře, musí používat formuliaci typu „Zkoušeno EZÚ, laborator akreditovaný ČIA k uvedeným zkouškám, registrační číslo akreditované laboratoře 1056“.



Draka

Draka Kabely, s.r.o.

Telefon

E-mail

Fax

Internet

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My Draka Kabely, s.r.o.

Třebíčská 777/99
594 01 Velké Meziříčí
Česká republika
IČO: 61251071

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek: Silový kabel

Typ: CYKY 300/500 V

Výrobce: Draka Kabely s.r.o.

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí, Česko

Výrobek je určen pro pevné uložení a lze jej ukládat do hořlavých materiálů se stupněm hořlavosti B, C1, C2, C3.

Způsob posouzení shody: NV 17/2003 Sb. v platném znění

Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami

EN 60811-1-1, EN 60811-1-2, EN 60811-1-4, EN 60811-3-1, EN 60811-3-2, EN 50265-1, EN 50265-2-1, HD 21.1, HD 21.2.

Vlastnosti kabelu odpovídají PN-DK 1.98

Doplňující informace: certifikát č. 1050148 od EZÚ AO 201, Pod lisem 129, 171 02 Praha 8. IČO 00001481 platný do 29.2.2008

Rok vydání CE: 2005

Místo vydání: Velké Meziříčí

Datum vydání: 19.6.2006

Jméno: ing. Miroslav Trojan

Funkce: jednatel společnosti

Podpis:

IČO

DIČ

Bankovní spojení



Draka Kabely



Draka Kabely, s.r.o.
Třebíčská 777/99
Velké Meziříčí
PSČ 594 01

telefon
+420 566 501 511*

fax
+420 566 521 362

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My Draka Kabely, s.r.o.

Třebíčská 777/99
594 01 Velké Meziříčí
Česká republika
IČO: 61251071

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek: Sílový kabel

Typ: CYKY 300/500 V

Výrobce: Draka Kabely s.r.o.
Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí, Česko

Výrobek je určen pro pevné uložení a lze jej ukládat do hořlavých materiálů se stupněm hořlavosti B, C1, C2, C3.

Způsob posouzení shody: 73/23/EEC, NV 168/1997 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění

Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami

EN 60811-1-1, EN 60811-1-2, EN 60811-1-4, EN 60811-3-1, EN 60811-3-2, EN 50265-1, EN 50265-2-1, HD 21.1, HD 21.2.

Vlastnosti kabelu odpovídají PN-DK 1.98

Doplňující informace: certifikát č. 1050148, od EZÚ AO 201, Pod lisem 129, 171 02 Praha 8, IČO 00001481 platný do 29.2.2008

Rok vydání CE: 2005

Místo vydání: Velké Meziříčí

Datum vydání: 28.2.2005

Draka Kabely, s.r.o.
Třebíčská 777/99
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 61251071

Jméno: Rimeš Josef

Funkce: manažer kvality

Podpis:

IČO:
61251071

DI
CZ61251071

bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.
1402992/086

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1060311

Výrobek: Silový kabel

Typ: CYKY

Jmenovité hodnoty: (2 - 32) x (1,5 - 16) mm²; 450/750 V

Objednavatel: Draka Kabely, s.r.o.
Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika

Výrobce: Draka Kabely, s.r.o.
Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 600438-01/01 ze dne: 05.04.2006

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN 34 7410-1:03, ČSN EN 60228:05, ČSN EN 34 7410-2:99+změna Z1:03,
ČSN EN 60811-1-1:97+změna Z1:02, ČSN IEC 811-1-2:95+změny 1:97+Z2:01,
ČSN IEC 811-1-4:95+změny 1:97+A2:02, ČSN EN 60811-3-1:95+změny 1:97+A1:97+A2:02,
ČSN IEC 811-3-2:95+změny 1:97+A1:97+Z2:04, ČSN EN 60332-1-1:05,
ČSN EN 60332-1-2:05, zkoušeno dle PN-DK 1.02 změna 2


Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.3.2009

18.4.2006

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



600438-01



Draka



Draka Kabely, s.r.o.

Třebíčská 777/99

594 01 Velké Meziříčí

Czech Republic

Telefon

+420 566 501 511*

Fax

+420 566 521 362

E-mail

draka@draka.cz

Internet

www.draka.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My Draka Kabely, s.r.o.

Třebíčská 777/99
594 01 Velké Meziříčí
Česká republika
IČO: 61251071

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek: Sílový kabel

Typ: CYKY 450/750 V

Výrobce: Draka Kabely s.r.o.

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí, Česko

Výrobek je určen pro pevné uložení a lze jej ukládat do hořlavých materiálů se stupněm hořlavosti B, C1, C2, C3.

Způsob posouzení shody: 73/23/EEC, NV 168/1997 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění

Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami

ČSN 347410-1:98, ČSN 347410-2:99, EN 60811-1-1, EN 60811-1-2, EN 60811-1-4, EN 60811-3-1, EN 60811-3-2, EN 50265-1, EN 50265-2-1, HD 21.1, HD 21.2.

Vlastnosti kabelu odpovídají PN-DK 1:02

Doplňující informace: certifikát 1060311 od EZÚ AO 201, Pod lisem 129, 171 02 Praha 8, IČO 00001481 platný do 31.3.2009

Rok vydání CE: 2006

Místo vydání: Velké Meziříčí

Datum vydání: 25.4.2006

Jméno: Rimeš Josef

Funkce: manažer kvality

Podpis:

Draka Kabely, s.r.o.

Třebíčská 777/99

594 01 Velké Meziříčí

CZ61251071 IČO

61 25 10 71

DIČ

CZ 61 25 10 71

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.

1402992/0800