



- LEGENDA:**
- Potrubní rozvod medicijních plynů v ocelové chráničce
 - Potrubní rozvod medicijních plynů v ocelové chráničce a s protipožární úcpkou
 - Potrubní rozvod kyslíku (O₂)
 - Potrubní rozvod vakua (Vac)
 - Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV₄)
 - Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro pohon nástrojů 0,8 MPa (SV₈)
 - Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro sterilizaci (SV_s)
 - Potrubní rozvod oxidu dusného (N₂O)
 - Potrubní rozvod oxidu uhličitého (CO₂)
 - Odtah vydechovaných plynů (OVP) – STAVAJÍCÍ
 - Odtah vydechovaných plynů (OVP) – NOVÝ
 - Odtah od pohnání (OP) – STAVAJÍCÍ
- VS-X** Ventilová skříň (X-počet plynů)
VS-X-B Ventilová skříň-bez čidel (X-počet plynů)
TR Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou
TJ Terminální nástěnná jednotka pro systém odvodu anestetických plynů s pohonným zařízením
SP-X Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X-počet snímaných plynů)

- POZNÁMKA:**
- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou.
 - Uzavírací armatury osadit do ventilové skříně s šířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříně je 1400 mm nad podlahou.

Dräger
Dräger Medical s.r.o.
Na Výstavišti 1098, 672 01 Poltka, Česká republika
Tel.: +420 468 001 383 | E-mail: projekce@draeger.com

Ing. Jan Bilgš
Ing. Tomáš Mach
Ing. Tomáš Mach

PRŮBĚH PRÁCE: Fakultní nemocnice Olomouc 779 00 Olomouc, I. P. Pavlova 185/6 Budova A - odstranění závod z revize Půdorys 1NP	PRŮBĚH PRÁCE: DPS 18 A4 12/2018 C. VÝKRES 03	MĚŘITEL: 1:100
--	--	--------------------------

Revize	Vypracoval	Datum	Popis obsahu revize

Zpracovatel projektu: Ing. Jan Bilgš	Vypracoval: Ing. Milan Visek	Investor: Fakultní nemocnice Olomouc 779 00 Olomouc, I. P. Pavlova 185/6
Odpovědný projektant: Ing. Jan Bilgš	Kontrola: Bc. Vladimír Bača	Číslo zakázky: 19V0022
Alce: Fakultní nemocnice Olomouc 779 00 Olomouc, I. P. Pavlova 185/6 Budova A - odstranění závod z revize	Formát: A4	Č. par: 052021
Výkres: PŮDORYS 1NP	Měřítko: 1:100	Stupeň: DPS