



LEGENDA:

- Potrubní rozvod medicijních plynů v ocelové chráničce
- Potrubní rozvod medicijních plynů v ocelové chráničce a s protipožární úcpávkou
- Potrubní rozvod kyslíku (O₂)
- Potrubní rozvod vakua (Vac)
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SVa)
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro pohon nástrojů 0,8 MPa (SVa)
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro sterilizaci (SVa)
- Potrubní rozvod oxidu dusného (N₂O)
- Potrubní rozvod oxidu uhličitého (CO₂)
- Odtah vydechovaných plynů (OVP)
- Odtah vydechovaných plynů (OVP)
- Odtah od pohanů (OP)
- VS-X Ventilační skříň (X-počet plynů)
- VS-X-B Ventilační skříň-bez čidel (X-počet plynů)
- TR Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou
- TJ Terminální nástěnná jednotka pro systém odvodu anestetických plynů s pohonným zařízením
- SP-X Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X-počet snímaných plynů)

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropy opatřit ocelovou chráničkou.
- Uzavírací armatury osadit do ventilační skříně s výškou cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilační skříně je 1400 mm nad podlahou.

Dräger			Dräger Medical s.r.o. Na Vyšehradě 108, 672 01 Pálava, Česká republika Tel: +420 468 001 383 E-mail: projekce@draeger.com		Č.NMEL:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. JAN BLOŠ	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MACH	KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ MACH
BRÁNA, OBJEKT			Fakultní nemocnice Olomouc: 779 00 Olomouc, I. P. Pavlova 1856 Budova A - odstranění zářezů z rezece Půdorys 2 NP		STUPĚŇ ROZV. DPS	18 A4
VÝKRES			FN Olomouc		MĚŘITELSKÝ	1:100
REDAKCE			Č. ZÁKAZNÍ	180014	Č. VÝKRESU	04

Revize		Vypracoval	Datum	Popis obsahu revize	
Zpracovatel projektu:		Investor:		Fakultní nemocnice Olomouc 779 00 Olomouc, I. P. Pavlova 1856	
Odpovědný projektant:		Výpracoval:		Kontroloval:	
ING. JAN BILŠ		ING. MILAN VÍSEK		Bc. VLADIMÍR BACA	
Adres:		Číslo zakázky:		Č.park:	
Fakultní nemocnice Olomouc 779 00 Olomouc, I. P. Pavlova 1856 Budova A - odstranění zářezů z revidce		19V0022		05/2021	
Výkres:		Měřítko:		Číslo výkresu:	
PŮDORYS 2NP		1:100		01	