

S0.01–”A”
(COS)

”D1”

”S0.05–D2”

LEGENDA:

Potrubní rozvod kyslíku (O₂)

Potrubní rozvod vakua (Vac)

Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV04)

Uzavírací ventil

Směr průtoku

Klesání, stoupání

POZNÁMKA:

– Potrubí je při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřeno ocelovou chráničkou s nehořlavou ucpávkou

Daniševský® spol. s r.o., Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička zdroje, rozvody a čištění plynů - výroba a realizace			Č. PARÉ:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RADOMÍR ŠEVČÍK		VYPRACOVAL: RADOMÍR ŠEVČÍK		KONTROLOVAL: MARTIN PLETICHA
STAVBA, OBJEKT: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Pavilon D1 - Stoupací potrubí			STUPEŇ P.D.: DSPS	MĚŘÍTKO: –
			FORMÁT A4: 04 A4	
VÝKRES: Dispozice rozvodů medicínálních plynů			DATUM: 01/2014	Č. VÝKRESU:
INVESTOR: FN Olomouc, I.P.Pavlova 6		Č. ZAKÁZKY: 12/158 12/240	IČO: 60109734	11