



OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACE, KRYTÍ A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZEMĚ
- DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Vypracoval:	Ladislav Kováčik	Ing. Bohuslav Šulc Projektování elektrických zařízení 756 62 Hrdla-Solnice 50 tel. +420 724 833 386 IČO: 73191987
Projektoval:	Ing. Bohuslav Šulc	
Zak. číslo:	0924-05	
Soubor:	SILNOPROUD_elektrotechnika	
Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotnický zástavb, 779 00 Olomouc	
Stavba:	PD na úpravu budovy WJ	Účet: 9sA4 Obět: DPSA Datum: 01/2025 Měřítko: 1:50
Název:	PŮDORYS 1.NP - SILNOPROUD	Číslo výkresu: 06