

Seznam předaných dokumentů

Akce: FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie

Zakázka: 160390

Objednavatel: OHL ŽS a.s. Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00

Konečný uživatel: FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00

Dodavatel: Dräger Medical s.r.o., Obchodní 124, 251 01 Čestlice
Dräger Medical s.r.o., Provozovna: Na Vyšehradě 1098, 572 01 Políčka

1. Seznam předaných dokumentů	4x
2. Protokol o převzetí díla	1x
3. Prohlášení Dräger Medical s.r.o. k zakázce	4x
4. Výchozí revizní zpráva pro med. plyny	4x
5. Výchozí revizní zpráva elektro – technologické prvky	4x
6. Výchozí revizní zpráva elektro – zdrojové stanice	4x
7. Výchozí revizní zprávy tlakových nádob.	4x
8. Oprávnění k montážím a opravám vyhrazeného pl. zařiz.	4x
9. Oprávnění k revizím a zkouškám vyhrazeného pl. zařiz	4x
10. Oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám el. zařízení	4x
11. Oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám tlak. zařiz.	4x
12. Prohlášení o shodě na manometry WIKA	4x
13. Prohlášení o shodě na snímače tlaku SUCO	4x
14. Prohlášení o shodě na Terminal Unit – terminální jednotky	4x
15. Prohlášení o shodě na signalizaci medicínálních plynů MGA 3	4x
16. Prohlášení o shodě na systém řízení medi. plynů GMS (VS,RS,ZA.....)	4x
17. ES Prohlášení o shodě na stropní stativ Agila, Movita, Forta a jejich varianty	4x
18. Prohlášení o shodě na Polaris Multimedia	4x
19. Prohlášení o shodě na operační světla Polaris 50	4x
20. Prohlášení o shodě na nástěnné napájecí jednotky Linea	4x
21. Prohlášení o shodě na stativy pro jednotky intenzivní péče Ponta C/H/E/S	4x
22. Prohlášení o shodě na svítidlo VrioLux	4x
23. Prohlášení o shodě na upevňovací systémy (mounting systém)	4x
24. Prohlášení o shodě na detektor plynů Dräger Regard 2400 + Polytron 2000	4x
25. Prohlášení o shodě na kompresory typ ORL 4BX/300 NF	4x
26. Prohlášení o shodě na jednotku čištění vzduchu ALG – S 035 Superplus	4x
27. Prohlášení o shodě na separátor oleje UFS SP5	4x
28. Prohlášení o shodě na odvaděč kondenzátu Ultramat UFM-D05	4x
29. Osvědčení na elektrorozvaděč	4x
30. Prohlášení Dräger Medical s.r.o. na Cu trubky	4x
31. Technické dispozice ke kulovým ventilům Giacomini	4x
32. Prohlášení o shodě na závěsovou a upevňovací techniku Walraven	4x
33. Protokol na pojistné ventily	4x
34. Návod na použití manometrů WIKA	4x
35. Návod na použití snímačů tlaku SUCO	4x
36. Návod na Terminal Unit – terminální jednotky	4x
37. Návod na signalizaci medicínálních plynů MGA 3	4x

Sídlo firmy:
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČO: 26700760
DIČ: CZ26700760

Poštovní adresa provozovny Políčka:
Dräger Medical s.r.o.
Provozovna
Na Vyšehradě 1098
572 01 Políčka
Tel: 468 001 311, Fax: 468 001 312
Email: draeger_policka@draeger.com

www.draeger.cz
www.draeger.com

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 86-29830227/0100

38. Návod na redukční stanici RS 80/2	4x
39. Návod na tlakovou redukční stanici 100/300	4x
40. Návod na podtlakové zařízení pro medicínální účely- vakuová stanice	4x
41. Návod na řídicí skříň pro vakuum - Medical Vacuum Control	4x
42. Návod na použití vývěvy Busch R5 RA 0040 F	4x
43. Návod na řídicí stanici pro lahvové zdroje	4x
44. Návod na stropní stativ Movita/Movita lift	4x
45. Návod na operační světla Polaris 50	4x
46. Návod na Polaris Multimedia	4x
47. Návod na nástěnné napájecí jednotky Linea	4x
48. Návod na stativy pro jednotky intenzivní péče Ponta C/H/E/S	4x
49. Návod na použití světla VarioLux	4x
50. Návod na použití upevňovacích systémů	4x
51. Návod na detektor plynů Regard 2400 + Polytron 2000	4x
52. Návod na použití ventilové skříně úseku	4x
53. Návod na použití kompresoru typ ORL 4 BX/300 NF	4x
54. Návod na použití jednotky čištění vzduchu ALG – S 035 Superplus	4x
55. Návod na použití separátor oleje UFS SP5	4x
56. Návod na použití odvaděč kondenzátu Ultramat UFM-D05	4x
57. Návod na použití filtr DF 0035 – DF1100 včetně prohlášení o shodě	4x
58. Osvědčení o nakládání s odpady	4x
59. Osvědčení na požární ucpávky	4x
60. Protokol o měření kvality stlačeného vzduchu	4x
61. Pasport tlakové nádoby 300 l v. č. 21968	1x
62. Pasport tlakové nádoby 300 l v. č. 22394	1x
63. Pasport tlakové nádoby 300 l v. č. 22685	1x
64. Protokol o zaškolení obsluhy	4x
65. Záruční list komponentů	1x
66. Výkresová dokumentace- zakreslení skutečného stavu	4x
67. Předávací dokumentace digitální provedení (CD)	4x
- včetně návrhů provozních řádů zdrojů CO ₂ , N ₂ O, vakua, stl. vdychu, zálohy O ₂	

Předal:

Převzal.....

Dne:

Sídlo firmy:
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČO: 26700760
DIČ: CZ26700760

Poštovní adresa provozovny Polička:
Dräger Medical s.r.o.
Provozovna
Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička
Tel: 468 001 311, Fax: 468 001 312
Email: draeger_policka@draeger.com

www.draeger.cz
www.draeger.com

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 86-29830227/0100