

Doklad o montáži PBZ**Dodavatel:** (název, adresa, IČ) Jan Trochta - Protipožární servis, Kopečná 320/ 39, Brno 602 00

potvrzuje ve smyslu § 6 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provedení montáže požární bezpečnostního zařízení, dle níže uvedené specifikace.

Výrobce PBZ: Hilti spol. s.r.o. Uhřiňveská 734, 252 43, Průhonice**Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhl. č. 246/2001 Sb):** Protipožární ucpávky Medicinální plyn**Název a popis výrobku:** Hilti CP 601S tmel, Hilti CP 670 nátěr, Hilti CP 611A zpěňující tmel, Hilti CP 648 zpěňující pás, Hilti CP 644 manžeta**Prohlášení o shodě:**Datum vystavení 30.8.2018 Vystavil Josef Zaider**Certifikát:**Číslo 204/C5a/2013/080 Vystavil Josef Zeider Datum 30.8.2011**Protokol o klasifikaci:**Číslo 1544/2013/6645/32af Datum 21.4.2017 Platnost STO 24.4.2019

Stavebně technické osvědčení

Popis zařízení (systému): Protipožární ucpávky Medicinální plyn

Příloha č. 1

Provozovatel: FN Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, Olomouc 779 00**Objednatel:** Drager, Medical s.r.o., Obchodní 124, 251 01 Čestlice**Identifikace místa stavby:** FN Olomouc- Novostavba II. IK a Geriatrie, Budova A, Budova D2**Umístění ve stavbě:** 1.PP až 5NP

Příloha č. 2

Potvrzení o montáži:

na základě § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzuji, že montáž byla provedena naší firmou za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.


Na základě § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzujeme, že dodavatel Jan Trochta splnil při montáži podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.**Montáž provedl a za správnost montáže odpovídá:** Jan Trochta

Podpis, razítko:

Protipožární činnost
JAN TROCHTA
tel.: 736 606 179
Kopečná 320/39, 602 00 Brno
dne 31.5.2018V Brně

SEZNAM PŘÍLOH:

1. Popis zařízení (systému)
2. Umístění ve stavbě



Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ

Dodavatel: (název, adresa, IČ) Jan Trochta - Protipožární servis, Kopečná 320/39, Brno 602 00
 IČ: 880 68 624, DIČ: 8010273777

Výrobce PBZ: Hilti spol. s.r.o. Uhřetěveská 734, 252 43, Průhonice

Osvědčení o zaškolení dodavatele výrobcem PBZ: Hilti s.r.o.

Číslo osvědčení IS-20120702/031/1 **Vydané dne** 2.5.2017 **Platné do** 2.5.2019

Vydané pro (jméno fyzické osoby) Jan Trochta

Nedílnou součástí tohoto dokladu je příloha: Kopie osvědčení vydaného dodavatelí výrobcem PBZ.


Typ výrobku: Hilti CP 601S, Hilti CP 670, Hilti CP648, Hilti CP 644, Hilti CP 611A

Osvědčení o zaškolení výrobce PBZ (firma): požaduje **NEPOŽADUJE** ☐
 v souladu s § 10 odst. 1 a 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Nedílnou součástí tohoto dokladu je příloha: Potvrzení výrobce PBZ, že nepožaduje zaškolení dodavatele.

Vystavil: Jan Trochta

Podpis, razítko:




V Brně dne 31.5.2018



PŘÍLOHA:

1. Kopie osvědčení vydané dodavateli výrobcem PBZ
2. Potvrzení výrobce, že nepožaduje zaškolení dodavatele




Doklad o funkční zkoušce PBZ**Dodavatel:** (název, adresa, IČ) Jan Trochta, - Protipožární servis, Kopečná 320/39, Brno 602 00IČ: 882 68 624, DIČ: 8010273777
potvrzuje, ve smyslu § 7 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provedení funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení dle níže uvedené specifikace.**Výrobce PBZ:** Hilti s.r.o., Uhříňveská 137, 293 01, Průhonice**Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až g) vyhl. č. 246/2001 Sb.):** Protipožární ucpávky, Medicinální plyn**Název a popis výrobku:** Hilti CP 601S tmel, Hilti CP 670 nátěr, Hilti CP 648 zpěňující pás, Hilti CP 644 manžeta, Hilti CP 611A zpěňující tmel**Provozovatel:** FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc 779 00**Objednatel:** Drager Medical spol. s.r.o., Obchodní 124, 251 01 Čestlice**Identifikace místa stavby:** FN Olomouc - Novostavba II. IK a Geriatrie, Budova A, Budova D2**Umístění ve stavbě:** 1.PP až 5.NP**Příloha č. 1** Výkresy PDF**Potvrzení o funkční zkoušce:**na základě § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvrzuji, že funkční zkouška byla provedena naší firmou. Provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá schválené projektové dokumentaci a při funkční zkoušce byl dodržen postup stanovený v průvodní dokumentaci výrobce.

Zařízení odpovídá projektovým a technickým požadavkům požárně bezpečnostní funkce.

Funkční zkoušku provedl: Jan Trochta

Podpis, razítko:

V Brně dne 31.5.2018

PŘÍLOHA:

1. Umístění ve stavbě (vzor)

