

OSVĚDČENÍ

o jakosti a provedení kusové zkoušky

Typ výtahu: PF-475-6/6-AI/S8/VL
Výrobní číslo výtahu: 20-692-21
Instalace: FN Olomouc, YC-55
Výrobce rozváděče: Beta Control s.r.o., Černého 829/58 635 00 BRNO ; IČO 60696052
Typ rozváděče: BC-NELA.30.55.A.S1.LCD2.M1
Výrobní číslo rozváděče: 2121491110001
Provozní napětí hl. obvodů: 3+P+N 400V/230V AC, 50Hz
Provozní napětí řídicích obvodů: 48V DC
Provozní napětí pomocných obvodů: 12V DC; 24V DC

Pol.: **Předmět ověření:** **Výsledek:**

1.	Kontrola osazených přístrojů Kontrola, ověření shody s dokumentací, osazení, připojení	Vyhovuje
2.	Kontrola mechanického osazení, dotažení šroubových spojů	Vyhovuje
3.	Připojení pohonu, zapojení bezpečnostního obvodu, připojení IB, OR, LOP, COP, PIT	Vyhovuje
4.	Kontrola zdrojů a napájecích hladin 24V; 48V DC Po náběhu LCS a resetu šachty změřit +24V v IB-input Změřit napětí BO~ na vstupu do usměrňovače - svorky ~	DMM METEX ME31, DrM00783, kalibrace do 20.01.2024 Vyhovuje 23,45 V 53,48 V
5.	Kontrola napájení 230VAC, 3x400VAC, UPS L1 - N L1 - L2, L2 - L3, L3 - L1 - zapsat průměrnou hodnotu	DMM METEX ME31, DrM00783, kalibrace do 20.01.2024 Vyhovuje 231,8 V 400,5 V
6.	Kontrola verze SW, nastavení parametrů LCS, Nastavení parametrů FM, nastavení simulátoru pro test	Vyhovuje
7.	Testovací provoz - montážní jízda, revizní jízda, poziční systém Popis testu zapsán v technologickém postupu	Vyhovuje
8.	Testovací provoz nouzové signalizace, nouzové komunikace Nastavení a vložení SIM karty, nastavení telefonních čísel, kontrola funkce včetně zvonku	Vyhovuje
9.	Test teplotní ochrany pohonu, parkovací cívky omezovače rychlosti, brzd, snímače odjišťovacího pásma Test teplotní ochrany motoru dle tgl. postupu U brzdy provést kontrolu každé čelisti samostatně, kontrola funkce BBE	Vyhovuje
10.	Test ochranných funkcí pro nízkou hlavu / nízkou prohlubeň Připojení parkovací cívky OR, test dle tg. postupu	Vyhovuje
11.	Test osvětlení kabiny Připojení osvětlení kabiny, kontrola funkce	Vyhovuje
12.	Ukončení testu, administrace, příprava expedice Kontrola typového štítku, kompletnosti dokumentace, registrace VČ Archivace parametrů, vložení do skříně, výstupní foto	Vyhovuje

V Brně dne: 30.11.2021

Zkoušky provedl: **Zkontroloval:**
 **Michal Žadník**