

CERTIFIKÁT • CERTIFICADO • CERTIFICATE

1
2

Czech

I SPEKČ Í CERTIFIKÁT

evidenční číslo 13.663.521

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizací:

LIFTMONT CZ s.r.o.

**Nádražní 2459/35
785 01 Šternberk**

Na základě posouzení dokumentace a výsledků provedených prohlídek, měření a zkoušek, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TUV SÚD Czech s.r.o. evidenční číslo 13.663.520 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	Ruční otočné jednokřídlové šachetní dveře
Typ:	VDLM xxx-x
Varianta provedení:	Pravé / Levé
Druh:	Dvouplášťové
Výška:	2000 mm
Šířka (kód):	600- 900 mm (A,B,C,D,E,F,G)
Tloušťka plechu:	1,6 mm
Tloušťka dveřního křídla:	50 mm
Použitá dveřní uzávěrka:	DU4-W/U nebo DU4-W/US
Výrobce:	LIFTMONT CZ s.r.o. Nádražní 2459/35 785 01 Šternberk

s příslušnými požadavky ČSN EN 51-58:2003 a ČSN 73 0810:2016 a to takto

celistvost (E) a tepelná izolace podle radiace (W):

E_W 45

Podmínky platnosti:

Tento certifikát platí při dodržení podmínek uvedených v Inspekční zprávě TUV SÚD Czech s.r.o. ev.č. 13.663.520 ze dne 29. března 2021.

V Ostravě, dne 29. března 2021

Za TUV SÚD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svoboda



CERTIFICATE • CERTIFIKÁT • CERTIFICADO • CERTIFICADO

Czech

KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

evidenční číslo 13.663.522

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizací:

LIFTMONT CZ s.r.o.

Nádražní 2459/35
785 01 Šternberk

Na základě výsledků provedených posouzení, které jsou uvedeny v inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. evidenční číslo 13.663.520 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	Ruční otočné jednokřídlové šachetní dveře
Typ:	VDLM xxx-x
Varianční provedení:	Pravé / Levé
Druh:	Dvouplášťové
Výška:	2000 mm
Šířka (kód):	600-900 mm (A,B,C,D,E,F,G)
Tloušťka plechu:	1,5 mm
Tloušťka dveřního křídla:	50 mm
Použitá dveřní uzávěrka:	DU4-W/U nebo DU4-W/US
Výrobce:	LIFTMONT CZ s.r.o. Nádražní 2459/35 785 01 Šternberk

Po provedení a vyhodnocení zkoušky požární odolnosti šachetních dveří výtahů podle ČSN EN 81-58:2003 jsou hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující: celistvost (E) a tepelná izolace podle radiace (W):

EW 45

Podmínky platnosti:

Toto klasifikační osvědčení platí do 29. března 2026 při dodržení podmínek uvedených v inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. ev.č. 13.663.520 ze dne 29. března 2021, která je nedílnou součástí tohoto osvědčení

V Ostravě, dne 29. března 2021

Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Světek

