



Czech

Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 13.011.094

Zákazník: LIFT NUOVA CZ s.r.o.
Střední novosadská 404/34a
779 00 Olomouc
Objednávka č. ze dne: ze dne 26.02.2020
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: 5402001943

Posuzované zařízení

Název: samočinné jednostranně vodorovně posuvné šachetní dveře
(dvoukřídlové a tříkřídlové)
Typ: T-VDLN
Varianta provedení: pravé, levé
Šířka: 700 až 1300 mm
Výška: 2100 mm
Tloušťka plechu: 1,3 mm
Tloušťka dveřního křídla: 40 mm
Použitá dveřní uzávěrka: 210/10/40, výrobce Shanghai BST Electronic Co., Ltd., Čína
Výrobce: LIFT NUOVA CZ s.r.o., Střední novosadská 404/34a, Olomouc

Po provedení a vyhodnocení zkoušek požární odolnosti šachetních dveří výtahů podle ČSN EN 81-58 jsou stanoveny hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- pro celistvost (E) E 120 minut
- pro celistvost (E) a radiaci (W): EW 60 minut
- pro celistvost (E) a izolaci (I): EI 15 minut

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

Jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 13.011.093 ze dne 2020-03-11

V Brně, dne 2020-03-11



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček
vedoucí obchodní jednotky



INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 13.011.093

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

LIFT NUOVA CZ s.r.o.
Střední novosadská 404/34a
779 00 Olomouc
IČ: 29447143

Na základě výsledků provedených posouzení, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. ev.č. 13.011.092 potvrzujeme, že níže uvedené zařízení:

Název:	samočinné jednostranně vodorovně posuvné šachetní dveře (dvoukřídlové a tříkřídlové)
Typ:	T-VDLN
Provedení:	pravé, levé
Šířka:	700 až 1300 mm
Max. výška:	2100 mm
Tloušťka plechu:	1,3 mm
Tloušťka dvevního křídla:	40 mm
Použitá dvevní uzávěrka:	210/10/40, výrobce Shanghai BST Electronic Co., Ltd., Čína
Výrobce:	LIFT NUOVA CZ s.r.o., Střední novosadská 404/34a, Olomouc

splňuje požadavky požární odolnosti ČSN EN 81-58:2003 a to takto:

- pro celistvost E 120 minut
- pro celistvost a radiaci EW 60 minut
- pro celistvost a izolaci EI 15 minut

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě evidenční číslo 13.011.092 ze dne 2020-03-11.

Tento inspekční certifikát má platnost do: 11.03.2025

V Brně, dne 2020-03-11



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček
vedoucí obchodní jednotky

Handwritten signature of Ing. Michal Svrček