

Zápis o opravě TNS kapalného kyslíku

Zásobníku/TNS/ ZT 20

Dodavatel : f LISA montáže VPZ Děčín 6 Lounská 47

ev.číslo oprávnění 3102/5/05PZ-M-II,III,IV,VI

Majitel: NEMOCNICE Olomouc

Provozovatel : NEMOCNICE Olomouc

Zásobník typ TNS: ZT 20 v.č.32153

Výrobce TNS: FEROX DĚČÍN

Rok výroby: 1989

provozní médium : kapalným kyslík

Rozsah oprav: úprava a oprava panelu TNS

Před plněním byl zásobník prohlédnut a proveden proplach ,

poté byl zásobník naplněn cca 18 000 l kapalným kyslíkem.

Pevnostní a těstnostní zkouška je prováděna v průběhu uvádění

***zařízení do provozu. Dnem podepsání tohoto zápisu dodavatel předává
a odběratel přebírá provedenou opravu.***

Datum ukončení montáže : 29.09. 2016

Odběratel.....

LISA
Revize, opravy a montáže
VPZ
IČO: 156 54 192, DIČ: CZ481225195
Daniel PAVLAS
Kollárova 22, 405 02 DĚČÍN 7
Tel./fax: 412 539 168, Mobil: 602 409 926

Dodavatel.....