

BLOCK

BLOCK a. s.
Stulíková 1392, 198 00 Praha 9
Korespondenční adresa:
U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 670 400
Fax: 571 670 499

MONTÁŽNÍ LIST

KUR/17 0203

SERVISNÍ TECHNIK

KUBJAČ R. + P. NOVAČEK

Zákazník: LÉKAŘNA FN OLOMOUČ

Číslo zakázky:

Místo: OLOMOUČ

Datum: 3.2.2017

MONTÁŽ	☐	SERVIS	☐	OPRAVA	☐
ZPROVOZNĚNÍ	☐	ZÁRUKA / REKLAMACE	☐	DODÁVKA MATERIÁLU	☐

Zařízení značka

VTRUBNÍK WFI

typ

číslo série

Provedené práce

KONTROLA FUNKCE ZDROJE WFI - ODPUSTĚNÍ VODY ZE ZPŘÍSOBNÍKU - ODVODNĚNÍ KONTROLA SMÍTAČE HLADIN. ODPOVĚDNÍ VODY OPAKOVANĚ NĚKOLIK MINUT. POTÉ RESET PORUCHY HLADIN A SPUŠTĚNÍ ZDROJE DO REŽIMU STERILIZACE, NÁSLEDNĚ DO REŽIMU PRODUKCE WFI. ZDROJ POKROČIL V ZAPNUTÉM STAVU - REŽIMU. PARAMETRY VSTUPNÍ WFI T = 78°C, VODIVOST 0,6 μmS. DÁL JE NUTNO ZKONTROLOVAT NASTAVENÍ PARAMETRŮ V ŘÍDÍCÍM SYSTÉMU ZDROJE (SIMATIC) - MOŽNÝ ZDROJ PORUCHY V REGULACI. POSTUP ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚN UŽIVATELI. ZDROJ WFI KONTROLOVAT, V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PARAMETRŮ NAHLÁSIT DODAVATELI. SKUTEČNÉ PARAMETRY BUDOU UPŘESNĚNÝ V VÝROBCE A NÁSLEDNĚ NASTAVENY DO

Montážní list kontroloval: SYSTÉMU SIMATIC - PROJEKT + BLOCK a.s.

Spotřeba materiálu			Přehled hodin						Celkem
Materiál	Počet ks	Kč / ks	Den	Od	Do	Celkem hodin	Počet techniků	Sazba za hod./ km	Cena v Kč
			Cestovní čas						
			Služební vozidlo (počet kilometrů)						
			Cena materiálu celkem						
Celková částka									

Zařízení předáno v provozuschopném stavu: ANO NĚ

Závada brání provozu nebo užívání následující části díla: