

R3			
R2			
R1			
R0	První vydání	28.11.2014	
Revize	Název a stručný popis revize	Datum	Podpis

Formulář B-FP-4.2-03-15 a / V10 / v.1 ke dni 15.1.2008

TS140621/1 A

Projektant	Ing. Ondřej Křenek	Generální projektant	Projektant	BLOCK® BLOCK a.s., Stulíková 1392 198 00 Praha 9 – Kyje korespondenční adresa: BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí	Výtisk číslo	
Zodp. proj.	Ing. Ondřej Křenek					
Kontroloval	Libor Zgabaj					
HIP	Ing. Arch. Miroslav Moll					
Investor						
Stavba	Novostavba lékárny Olomouc Vestavba čistých prostor	Místo stavby Olomouc		Číslo zakázky NX161B/SS1BO		
Objekt	PS 01 Technologie čistých prostor PS 01 c.1.3 Čisté prostory - infuzní roztoky PS 01 c.1.3 .1 Vestavba ČP III.NP	Stupeň DSPS				
Název	Technická specifikace č.2 - vzt	Strana 1 z 7	Arch. č.	NX161B-4852-1100/03		

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
	Zřízení Z3 - Infuzní roztoky			
3.8.1	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9 010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.2	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9 010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.3	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:305x305x117:H:14:VI:BK:D160:00:1S:KX9 010:KX9010:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2" Průtok 160 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.4	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9 010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.5	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9 010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
3.8.6	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9 010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.7	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9 010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.8	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 250/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D250:00:1S:KX9 010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 4" Průtok 570 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.9	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9 010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.10	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9 010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
3.8.11	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:305x305x117:H:14:PP:BK:D160:00:1S:KX9 010:KX9010:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 4“ Průtok 250 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.12	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:305x305x117:H:14:VI:BK:D160:00:1S:KX9 010:KX9010:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 160 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.13	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:305x305x117:H:14:VI:BK:D160:00:1S:KX9 010:KX9010:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3“ Průtok 220 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.14	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:305x305x117:H:14:VI:BK:D160:00:1S:KX9 010:KX9010:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3“ Průtok 220 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.15	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9 010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 360 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
3.8.16	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ 625LK/1xSO 108.01C:LK:625:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:K X9010:KX9010:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
3.8.17	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ PP/1xSO 108.01C:PP:60:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:KX9 010:KX9010:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010- atyp.provedení pro Purofil Se sondou pro testování aerosolu Připojení: boční kruhové, průměr 160 mm Pozor!!! Osazeno do stropu materiállové propustě Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa osazen do panelového podhledu tl.6 cm v materiállové propusti	BLOCK	ks	1
3.8.18	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ PP/1xSO 108.01C:PP:60:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:KX9 010:KX9010:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010- atyp.provedení pro Purofil Se sondou pro testování aerosolu Připojení: boční kruhové, průměr 160 mm Pozor!!! Osazeno do stropu materiállové propustě Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa osazen do panelového podhledu tl.6 cm v materiállové propusti	BLOCK	ks	1
3.8.19	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ PP/1xSO 108.01C:PP:60:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:KX9 010:KX9010:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010- atyp.provedení pro Purofil Se sondou pro testování aerosolu Připojení: boční kruhové, průměr 160 mm Pozor!!! Osazeno do stropu materiállové propustě Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa osazen do panelového podhledu tl.6 cm v materiállové propusti	BLOCK	ks	1

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
3.11.1	Vzduchotechnický nástavec s vířivou vyústkou 109.01B:TH625:VS:PB:D200:KX9010:KX9010:0:0 vzduchotechnický nástavec přívodu vzduchu osazený do Thermatexu 625x625 mm PB: boční napojení D 200 mm VS: osazen vířivkou 3H povrch pohledových dílů RAL 9010 Výška nástavce 400 mm.	BLOCK	ks	2
3.11.2	Vzduchotechnický nástavec s vířivou vyústkou 109.01B:TH625:VS:PB:D160:KX9010:KX9010:0:0 vzduchotechnický nástavec přívodu vzduchu osazený do Thermatexu 625x625 mm PB: boční napojení D 160 mm VS: osazen vířivkou 2H povrch pohledových dílů RAL 9010 Výška nástavce 400 mm.	BLOCK	ks	2
3.11.3	Vzduchotechnický nástavec s vířivou vyústkou 109.01B:TH625:VS:PB:D160:KX9010:KX9010:0:0 vzduchotechnický nástavec přívodu vzduchu osazený do Thermatexu 625x625 mm PB: boční napojení D 160 mm VS: osazen vířivkou 2 povrch pohledových dílů RAL 9010 Výška nástavce 400 mm.	BLOCK	ks	1
3.11.4	Plastový talířový ventil univerzální IT 150, přívodní osazený do Thermatexu a napojený ohebnou hadicí	Elektrodesign	ks	2
3.11.5	Plastový talířový ventil univerzální IT 150, odvodní osazený do Thermatexu a napojený ohebnou hadicí	Elektrodesign	ks	2
3.11.6	Odvodní vyústka čtyřhranná s přípojovacím nástavcem Vyústka jednořadá VK1-1.0 280x100 s regulací R1 Odstín vyústky RAL 9010 Přípojovací nástavec průměr připojení 100, připojení boční, výška nástavce 250 Lakována vnitřní část nástavce, odstín RAL 9010		ks	3
3.11.7	Odvodní vyústka čtyřhranná s přípojovacím nástavcem Vyústka jednořadá VK1-1.0 400x140 s regulací R1 Odstín vyústky RAL 9010 Přípojovací nástavec průměr připojení 125, připojení boční, výška nástavce 350 Lakována vnitřní část nástavce, odstín RAL 9010		ks	9
3.11.8	Odvodní vyústka čtyřhranná s přípojovacím nástavcem Vyústka jednořadá VK1-1.0 400x200 s regulací R1 Odstín vyústky RAL 9010 Přípojovací nástavec průměr připojení 160, připojení boční, výška nástavce 350 Lakována vnitřní část nástavce, odstín RAL 9010		ks	4
3.12.1	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 400x650, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	6
3.12.2	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 650x650, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	1

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
3.12.3	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 400x500, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	1
3.12.4	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 300x500, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	2
3.12.5	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 200x100, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	3
3.12.6	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 200x400, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	1