

Provozní revize tlakové nádoby dle ČSN 690012

Provozovatel: FN Olomouc.
Nádoba: Vzdušník typ VL 1V10
Výrobce: STEP Trutnov a.s.
Výrobní číslo: 15557
Rok výroby: 2012
Objem: 300 litrů
Největší prac. přetlak: 11 bar
Medium: stlačený vzduch

Zjištěný stav:

Nádoba je umístěna ve FN Olomouc- objekt Lékárna v samostatné kompresorové stanici 3.N.P. Na tlakové nádobě je umístěn kompresor Renner SL 2,2.

Tlaková nádoba je osazena předepsanou bezpečnostní armaturou dle ČSN 690012 - pojistným ventilem SEETRU 1/4" výrobní číslo šarže 188041 otevírací přetlak 11 bar viz protokol výrobce pojistných ventilů přiložen v pasportu tlakové nádoby a tlakoměrem pr.60 mm 0-16 bar- na tlakoměru označen nejvyšší pracovní přetlak . Tlaková nádoba má automatický odvaděč kondenzátu, odkalování je možné provést i manuálně. Pojistný ventil a tlakoměr přezkoušen. Obsluha tlakové nádoby- p.Berger Karel, p.Chromek Josef, p.Nezval Milan, p.Srovnal David, p.Volf Petr mají platné osvědčení k obsluze tlakových nádob stabilních dle ČSN 690012 z roku 2014. Tlaková nádoba má platnou tlakovou zkoušku z roku 2012.

Opatření:

- provádět kontrolu pojistného ventilu a tlakoměru ve lhůtách stanovených v ČSN 690012 (pojistný ventil 1 x za měsíc, tlakoměr 1x za 3 měsíce) a vést o tom písemný záznam.
- provádět na nádobě předepsané revize dle ČSN 690012.(provozní revize 1x za rok, vnitřní revize, zkouška těsnosti 1x za 5 let, tlaková zkouška 1x za 9 let)
- **příští provozní revizi provést v termínu do 26.9.2015.**

Závěr:

Tlaková nádoba je schopna dalšího provozu.

Revizi provedl: Milan Veselý RT tlakových nádob ev.č.osv. 2485/6/10 R-TZ-K3,4 N A
ev.č.oprávnění 1336/6/13/TZ-R,M-NA

Datum provedení revize: 26.9.2014

Převzal revizi za provozovatele:.....

