

Přehled kontrolních činností odboru hl. mechanika

Název zařízení	Počet	Druh prohlídek	Periodicita
Zdravotnické přístroje	15 500	PBTK, KEZ, validace, kalibrace	individuálně dle návodu
Tlakové nádoby stabilní TNS (vzdušníky, parní sterilizátory ...)	65	provozní prohlídky, provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti, tlaková zkouška	dle ČSN 69 0012
Rozvody medicinálních plynů	20	provozní kontrola provozní revize	dle vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. dle ČSN 38 6405
Zdrojové stanice MP	6	kvalita vzduchu	dle LÉK-15
Distribuční prvky med. plynů (stativy, lůžkové rampy...)	387	PBTK	dle návodu
Výtahy	73	provozní prohlídky, odborné prohlídky, odborné zkoušky, inspekční prohlídky	dle ČSN 27 4002
Chladicí zařízení	64	kontrola úniku regulovaných látek	dle zákona č. 483/2008 Sb.

Předkládá: Ing. Gregor Pavel, MBA
vedoucí odboru hlavního mechanika

Fakultní nemocnice Olomouc
hlavní mechanik
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ
tel.: 588 442 239, fax: 588 444 502

