

Vážená paní
Eva Buzková
vedoucí Odboru účetnictví
zde

Spis_zn.: 3/BPPO/2016
WISPI čj. ---

V Olomouci dne 10. 3. 2016

Paní Buzková, na základě Vašeho požadavku Vám zasílám požadované informace.
Informace jsou zpracovány pro potřebu auditorské společnosti FIZA a.s. Brno, provádějící roční účetní audit naší nemocnice za rok 2015.

S pozdravem


Ing. Jan Kotzot
Technik bezpečnosti práce a požární ochrany
Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Technik bezpečnosti práce
a požární ochrany
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 444 217

Kontrola věcných prostředků PO v 2015

Druh	Rozsah činnosti	Periodicita	Provedeno
Hasicí přístroje (P, H ₂ O, CO ₂)	§9 vyhl. č. 246/2001 Sb.; všechny instalované ve FNOL	§9 vyhl. č. 246/2001 Sb.; 1x ročně	2016
Hasiva a příměsi do hasiv	Požární místnost budova „D“	1x ročně	12.2.2015

Kontrola PBZ v 2015

Druh	Rozsah činnosti	Periodicita	Provedeno
Elektrická požární signalizace	§7, §8, vyhl. č. 246/2001 Sb.; zkouška činnosti, kontrola provozuschopnosti.	§8, vyhl. č. 246/2001 Sb.; 1x ½ roku 1x ročně	Dle harmonogramu kontrol 2015
Stabilní hasicí	§7 vyhl. č. 246/2001 Sb.	§7 vyhl. č.	Dle harmonogramu

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 442 990

fax: +420 585 413 841
e-mail: jan.kotzot@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 2934392/0800

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892

zařízení (GHZ)	Vyhl. č. 85/1978 Sb.	246/2001 Sb.; 1x ½ roku § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. 1x ročně	kontrol 2015 Budova „WZ“ „A“ - 30.4.; 7.10.; Dle harmonogramu kontrol 2015 Budova „WZ“ „A“ - 19.10.; 7.10.;
Požární větrání CHÚC	§7 vyhl. č. 246/2001 Sb.	§7 vyhl. č. 246/2001 Sb.; 1x ročně	Dle harmonogramu kontrol 2015 Budova „Q“ - 21.12.; Budova „U“ a „Z“ - 26.11.;
Nouzové osvětlení	§7 vyhl. č. 246/2001 Sb.;	§ 7 vyhl. č. 246/2001 Sb.;	viz materiál OEG
Podzemní + nadzemní hydranty	§7 vyhl. č. 246/2001 Sb.;	§7 vyhl. č. 246/2001 Sb.; 1x ročně	Dle harmonogramu kontrol 2015 18.6.
Nástěnné hydranty, nezavodněné požární potrubí	§7 vyhl. č. 246/2001 Sb.;	§7 vyhl. č. 246/2001 Sb.;	Dle harmonogramu kontrol 2015
Požární klapky, stěnové uzávěry	§7 vyhl. č. 246/2001 Sb.;	§ 7 vyhl. č. 246/2001 Sb.;	Dle harmonogramu kontrol 2015
Tlaková stanice H ₂ O pro heliport (budova „D“)	§7 vyhl. č. 246/2001 Sb.;	§ 7 vyhl. č. 246/2001 Sb.; 1x ročně	Dle harmonogramu kontrol 2015 2x ročně (18.2.; 5.11.)

Kontroly provádí oprávněné servisní organizace na základě smluvního vztahu (smlouva, objednávka – záruka), rozsah, způsob předepsán obecně závaznými právními předpisy + TD výrobce příp. dodavatele. Roční objem kontrol věcných prostředků PO a PBZ ve výši 565tis. Kč (skutečnost). Zprávy a protokoly o kontrolách uloženy u technika BPPO FNOL a provoz dokumentaci vybraného PBZ. Zjištěné závady průběžně odstraňovány - skut. roční objem ve výši 29tis. Kč.

SOD a jiné nad BOZP v 2015

OIP - 10/2015, bez finančního postihu, nápravná opatření - splněna
OS zdravotnictví a sociální péče ČR – 05/2015, nápravná opatření - splněna.

Doklady od kontrol jsou uloženy a k dispozici na Referátu BOZPaPO, Odboru kvality FNOL.