



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

308Pa.PO

WIRPloj: 2016/44034/FNOL

Dodělování:
adP-Šlecht.

2/06-308Pa.PO

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
nprap. Zdeněk Schinzel, vrchní inspektor
Schweitzerova 524/91
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN/ ZE DNE
HSOL-928-3/2016 z 3.3.2016

NAŠE ZNAČKA
8/BPPO/2016

VYŘIZUJE/LINKA
Kotzot/2990

DATUM
14. 4. 2016

Zpráva o odstranění nedostatků – tematická kontrola z 1. 3. 2016

Vážený pane vrchní inspektore,

v souladu s ustanoveními Protokolu o tematické kontrole č.j. HSOL-928-3/2016 ze dne 3. 3. 2016, Vám podáváme zprávu o stavu odstranění nedostatků, které byly při kontrole zjištěny. Jedná se o nedostatky uvedené v:

bodu 24.

Doložení záznamů o provádění preventivních požárních prohlídkách -

- doložení záznamu o provedení preventivní požární prohlídky v kontrolovaném objektu
O: technik BPPO FNOL T: 22. 4. 2016
- zajištění provádění preventivních požárních prohlídek ve FNOL v souladu s ustanoveními odst. 3.4.8 až 3.4.10 Směrnice č. Sm-K003 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
O: technik BPPO T: trvalý

bodu 60.

Průchodnost komunikačních prostorů, které jsou součástí únikových cest – Na chodbě ve 4.NP byl v době kontroly uskladněn nábytek a lékařské přístroje po obou stranách chodby.

- nepotřebný a vyřazený nábytek a lékařských přístrojů (ZPr) uskladněný na chodbě ve 4. NP byl odvezen
- ZPr určené ke kontrole nebo opravě, byly uloženy k jedné straně chodby tak, aby druhá část chodby byla průchozí bez umělých překážek
- v současné době jsou připravovány vhodné prostory pro uložení ZPr, aby chodba ve 4.NP byla průchozí bez překážek
O: Mgr. Čech, Ing. Zemánek T: do 30. 6. 2016

bodu 61.

Využívání chráněných únikových cest způsobem zvyšujícím jejich požární riziko, jsou-li zřízeny chráněné únikové cesty – V době kontroly byl na chráněné únikové cestě, schodišti za operačními sály, uskladněn nábytek a hořlavé roztoky a u východu byla zaparkovaná osobní auta

- uskladněný nábytek a hořlavé roztoky byly uklizeny do příručních skladů, hořlavý nábytek odstraněn
- na volném prostranství, před východem z chráněné únikové cesty, je pomocí vodorovného dopravního značení vyznačen prostor, pro který bude platit zákaz zastavení
- před označený prostor bude osazena svislá dopravní značka stanovující zákaz zastavení
O: vedoucí DOPR; vedoucí OSB, T: 30. 4. 2016

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Ředitel
Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: +420 588 444 217

fax: +420 585 413 841
e-mail: jan.kotzot@fnol.cz
www.fnol.cz

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 2934392/0800 IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892