

DVHM2522LX a malé vůle řídicí nápravy neohrožující provoz v případě vozíku BVHM 1321;

- Revize hydraulického zvedáku AMI 4 Variant provedená v září 2016, bez závad;
- Revize technografů nákladních vozidel, bez závad;
- Revize zvedacích čel nákladních vozidel, bez závad;
- STK a kontrola emisí vozidel s odstraněním zjištěných závad při revizi.

V rámci kontroly revizí útvaru hospodářsko-technické správy: odboru energetiky a vodního hospodářství byl předán Přehled kontrolních činností r. 2017 ze dne 15. 2. 2018. Prověřeny byly tyto zprávy:

- Zpráva o revizi plynového zařízení provedené revizním technikem Radovanem Bábkem provedené v objektu nové lékárny dne 3.7.2017, zařízení je schopno bezpečného provozu;
- Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty v objektu pevnůstky provedená kominíkem Jaroslavem Fialou dne 23.3.2017, spalinová cesta vyhovuje bezpečnému a spolehlivému provozu;
- Inspekční zpráva o prohlídce elektrického lůžkového výtahu se samoobsluhou A11 v objektu neurologie provedené revizním technikem Ing. Romanem Práškem, PhD. ze dne 15.3.2017, kdy k dosažení úrovně bezpečného výtahu je nutno splnit nápravná opatření;
- Kontrola plynového zařízení Láhvové stanice CO2-DK Operační sály provedená revizním technikem (jméno nečitelné) v prosinci 2017 s nutností výměny těsnění a dotažení spojů;
- Protokol z odborné o prohlídce výtahu ev.č. 29 Mamograf provedené společností LIFTMONT CZ s.r.o. ze dne 14.9.2017, výtah je způsobilý provozu;
- Protokol z odborné zkoušky elektrického výtahu na Onkologii provedené společností LIFTMONT CZ s.r.o. ze dne 13.9.2017, výtah je způsobilý provozu, je ale nutné odstranit do dubna 2017 zjištěné závady;
- Protokol č. 639/2017 o periodické bezpečnostně-provozní kontrole stropních stativů v budově A2, oddělení 2.NP – OPS 5 provedené společností DRÄGER Medical s.r.o. dne 16.5.2017, bez závad;
- Protokol č. 19387/2017 o měření kvality vzduchu ve FNOL provedeném Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě dne 5.4.2017, vzorek vyhovoval specifikaci ve všech ukazatelích;
- Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení provedené revizním technikem Miloslavem Otáhačem v budově H1, onkologie 1 dne 20.11.2017, zařízení je schopno bezpečného provozu;
- Evidenční kniha chladicího zařízení, ev.č. 18, klimatizace-vzduchotechnika, výr.č. EKL 1304, ze dne 13.9.2017, umístění PS 20, COS, Kardio, I. + II. chirurgie, radiol., urgent., bez závad;
- Zpráva o revizi plynového zařízení – rozvod medicínálních plynů v budově H2 provedená dne 19.10.2017 revizním technikem Ing. Janem Drašarem, bez závad;
- Revizní záznam tlakové nádoby stabilní umístěné v hlavním areálu FNOL zpracovaný revizním technikem panem Bc. Hajčíkem dne 9.10.2017, tlaková nádoba je bezpečná provozu způsobilá.