

10. v. 2019 061

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ (HYDRANTY)

provedené v souladu s §7 a 10 vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel:					Objednavatel kontroly - (vlastník,uživatel PBZ)							
V R B A Pavel - K O H A P Zdětín 117 798 43 PTENÍ okr.Prostějov IČO: 49148699 , DIČ: CZ7209244460 Zapsán u ObŽÚ Prostějov č.jednací: ObŽÚ/315/03/Bt Tel.: +420 602 854 534, e-mail: kohapvrba@razdva.cz					Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc IČO: 00098892 DIČ: CZ00098892							
Číslo zápisu	00335	Počet stran	1/1		Adresa objektu kde jsou hydranty instalovány: IIK, ICHIR, 2CHIR, KARDIO, RTVL-rehab., TRAU, GER.							
Poř. číslo	Umístění hydrantu	Druh hydrantu	Výrobce hydrantu	Typové označení	Statický tlak MPa	Přetlak P1-P2	Průtok l/s	Zjištěné závady (viz vysvětlivky)		TZ hadice měsíc / rok	Použitelnost ANO / NE	
1.	8.N.P. chodba u výtahu	C 52	VY	C 52	0,46	0,26	2,19	-	-	40m	10/98	ANO
2.	7.N.P. chodba u výtahu	C 52	VY	C 52	0,46	0,26	2,19	-	-	40m	10/98	ANO
3.	6.N.P. chodba u výtahu	C 52	VY	C 52	0,46	0,28	2,29	-	-	40m	10/98	ANO
4.	5.N.P. chodba u výtahu	C 52	VY	C 52	0,46	0,28	2,29	-	-	40m	10/98	ANO
5.	4.N.P. chodba u výtahu	C 52	VY	C 52	0,46	0,28	2,29	-	-	40m	10/98	ANO
6.	3.N.P. chodba u výtahu	C 52	VY	C 52	0,46	0,30	2,42	-	-	40m	10/98	ANO
7.	2.N.P. chodba u výtahu	HS25	AO	HS25/30	0,48	0,30	1,55	-	-	-	3 Q / 2015	ANO
8.	1.N.P. chodba u výtahu	C 52	VY	C 52	0,48	0,30	2,42	-	-	40m	10/98	ANO
9.	1.P.P. chodba u výtahu	C 52	VY	C 52	0,48	0,30	2,42	-	-	40m	10/98	ANO
10.	2.P.P. chodba u výtahu	C 52	VY	C 52	0,48	0,30	2,42	-	-	20m	12/87	ANO
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
Výsledky kontroly provozuschopnosti: Dokumentace požárního vodovodu nebyla předložena, byl předložen seznam hydrantů s jejich rozmístění. Značení hydrantů ve zprávě odpovídá skutečnému značení. Objekt je zásobován z veřejného vodovodního řádu.												
Termín odstranění závad:					Předložena projektová dokumentace:					ANO / NE		
Vysvětlivky značek												ZÁVĚR Celkový zjištěný stav hydrantu požadavkům na PO dle ČSN 73 0873 odpovídá neodpovídá Je schopen zásahu. ANO / NE
Druh hydrantu		Výrobce hydrantu		Zjištěné závady								
D25	Hydrantová skříň	PH	Pavliš & Hartman	1	V rozporu s dokumentací	11	Výkyv navijáku (180°)					
C 52	Hydrantová skříň	VY	Výbrojna PO	2	Nepřístupný	12	Ventil a funkce					
HS25	Hydrant. Systém	AO	Albeco	3	Návod obsluhy	13	Aut. Ventil a funkce					
POD	Podzemní hydrant	SO	Somati	4	Označení	14	Přívodní potrubí					
NAD	Nadzemní hydrant	MA	Manfredi	5	Řádné upevnění	15	Skříňka a dvířka					
NEZ	Nezavod. potrubí	ČS	Česká skalice	6	Průtok vody	16	Proudnice a funkčnost					
VS	Výtokový stojan	KA	Karosa	7	Provozní tlakoměr	17	Protivibrační a hluková					
PM	Plnicí místo	H	Hasil	8	Stav hadice a vodítek	18	Tepelná ochrana					
				9	Hadicové úvazy a spony	19	Protikoroziní ochrana					
				10	Otáčení bubnu na hadice	20	Funkčnost čerpadel					
POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hydranty jsou označeny a provozovatel je povinen provést opatření k neprodlenému uvedení do provozu a do této doby prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika PO zabezpečit náhradní organizační, nebo technické opatření.												
Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole PBZ (hydrantů) byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.					Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole PBZ. Svým podpisem stvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) PBZ ve smyslu ustanovení §7 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.							
Datum provedené kontroly		Datum následné kontroly		Jméno a podpis oprávněné osoby		Za objednatele:						
15.02.2018		15.02.2019		Vrba Pavel		Fakultní nemocnice Olomouc® I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 444 217 Technik bezpečnosti práce a požární ochrany						
Za zhotovitele:					datum, podpis odpovědného zástupce, razítko							
podpis oprávněné osoby, razítko												
S odvoláním se na vyhlášku 246/2001 §10 odst. 2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.												