

WATTCOM s.r.o., 266 81 Tochovice 57, okr. Příbram, IČO: 266 94 425, DIČ: CZ 266 94 425
 http:// www.wattcom.cz, e-mail: info@wattcom.cz, tel.: +420 777 260 826, +420 724 274 129
 Kancelář a korespondenční adresa: K Hrnčířům 1, 149 00 Praha 4-Šeberov
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 51-1437200237/0100

PROTOKOL Č. FNOL DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A FUNKČNÍ ZKOUŠCE VYHRAZENÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

(Provedené v souladu s § 7, odst. 3, 4 a 5, a § 8 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů)

Dodavatel : Wattcom s.r.o., 262 81 Tochovice 57, IČO: 266944425

Výrobce : Siemens Switzerland Ltd., Fire Safety & Security Products, Gubelstrasse 22, CH-6301 Zug

Druh PBZ (dle Vyhl. Č. 246/2001 Sb. § 2, odst. 4, a-h): Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu

Zařízení pro Požární signalizaci

Název a popis výrobku: Plynové Ghz Sinorix TM 1230

Provozovatel : FNOL, I.P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Objednatel : FNOL, I.P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Identifikace místa stavby : SERVEROVNA FNOL, I.P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Montážní a servisní firma: Wattcom s.r.o., 262 81 Tochovice 57, IČO: 266944425

Dodavatel projektové dokumentace: Siemens s.r.o., Siemensova 1, 155 00, Praha 13

1. Byla provedena funkční zkouška na následujícím zařízení SHZ vč. EPS:

Zařízení	Typ	Počet
Ovládací ústředna SHZ	XC1001-A	1
Tlačítkové hlásiče	DM1103-S, DM1103-L	2
Kouřové hlásiče	DO1101A	12
Siréna	AGN24.6	1
Maják	LTE 24B	1
Spouštěcí magnet lahve	DEMADEM	1
Paralelní svítidlo	DJ	8

Provedené zkoušky	Vyhodnocení	
	Vyhovělo	Nevyhovělo
funkčnost ústředny	X	
funkčnost tlačítkových hlásičů	X	
funkčnost kouřových hlásičů	X	
funkčnost sirény	X	
funkčnost majáku	X	
funkčnost spouštěcího magnetu	X	
funkčnost paralelních svítidel	X	
kontrola potrubí a trysek	X	
kontrola spouštěcích armatur	X	
kontrola tlak lahve	X	
funkčnost signálů do objektové EPS	X	

2. Funkční zkoušku provedl: L.Weikert

3. Datum a čas funkční zkoušky PBZ: 30.4.2018

4. Zjištěné závady nebo sdělení servisu uživateli:

Bez závad

- Náhradní opatření a termín odstranění závad (dle § 7 odst.6 vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb.):

5. Výsledek funkční zkoušky PBZ:

- a) Zkontrolované zařízení bylo shledáno způsobilým plnit svoji funkci v souladu s § 7a 8 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., mimo takových závad, které jsou uvedeny v bodu 4. **Zařízení je provozuschopné.**
- b) Servisní technik potvrzuje, že při funkční zkoušce výše uvedeného zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení a odpovídá za kvalitu provedené činnosti v souladu s § 10 odst.2 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.

6. Termín příští kontroly PBZ: 10/2018

V Plomně dne 30.4.2018

Za Wattcom s.r.o.:

Za objednatele:

Mikšik



WATTCOM s. r. o. | www.wattcom.cz
Tochovice 57, okres Příbram, PSČ 26281
Office: K Hrochůvům 1, 149 00 Praha 4
IČ: 26694425 / DIČ: CZ26694425

①

WATTCOM s.r.o., 266 81 Tochovice 57, okr. Příbram, IČO: 266 94 425, DIČ: CZ 266 94 425
 http:// www.wattcom.cz, e-mail: info@wattcom.cz, tel.: +420 777 260 826, +420 724 274 129
 Kancelář a korespondenční adresa: K Hrnčírům 1, 149 00 Praha 4-Šeberov
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 51-1437200237/0100

PROTOKOL Č. FNOL DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A FUNKČNÍ ZKOUŠCE VYHRAZENÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

(Provedené v souladu s § 7, odst. 3, 4 a 5, a § 8 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů)

Dodavatel: : Wattcom s.r.o., 262 81 Tochovice 57, IČO: 266944425
Výrobce: : Siemens Switzerland Ltd., Fire Safety & Security Products, Gubelstrasse 22, CH-6301 Zug
Druh PBZ (dle Vyhl. Č. 246/2001 Sb. § 2, odst. 4, a-h): Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu
 Zařízení pro Požární signalizaci
Název a popis výrobku: Plynové Ghz Sinorix TM 1230
Provozovatel: : FNOL, I.P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc
Objednatel: : FNOL, I.P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc
Identifikace místa stavby: : **SERVEROVNA FNOL**, I.P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc
Montážní a servisní firma: Wattcom s.r.o., 262 81 Tochovice 57, IČO: 266944425
Dodavatel projektové dokumentace: Siemens s.r.o., Siemensova 1, 155 00, Praha 13

1. Byla provedena funkční zkouška na následujícím zařízení SHZ vč. EPS:

Zařízení	Typ	Počet
Ovládací ústředna SHZ	XC1001-A	1
Tlačítkové hlásiče	DM1103-S, DM1103-L	2
Kouřové hlásiče	DO1101A	12
Siréna	AGN24.6	1
Maják	LTE 24B	1
Spouštěcí magnet lahve	DEMADEM	1
Paralelní svítidlo	DJ	8

Provedené zkoušky	Vyhodnocení	
	Vyhovělo	Nevyhovělo
funkčnost ústředny	X	
funkčnost tlačítkových hlásičů	X	
funkčnost kouřových hlásičů	X	
funkčnost sirény	X	
funkčnost majáku	X	
funkčnost spouštěcího magnetu	X	
funkčnost paralelních svítidel	X	
kontrola potrubí a trysek	X	
kontrola spouštěcích armatur	X	
kontrola tlak lahve	X	
funkčnost signálů do optické EPS	X	

2. Funkční zkoušku provedl: L.Weikert

3. Datum a čas funkční zkoušky PBZ: 20.10.2018

4. Zjištěné závady nebo sdělení servisu uživateli:

bez závad

- Náhradní opatření a termín odstranění závad (dle § 7 odst.6 vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb.,):

5. Výsledek funkční zkoušky PBZ:

- a) Zkontrolované zařízení bylo shledáno způsobilým plnit svoji funkci v souladu s § 7a 8 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., mimo takových závad, které jsou uvedeny v bodu 4. **Zařízení je provozuschopné.**
- b) Servisní technik potvrzuje, že při funkční zkoušce výše uvedeného zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení a odpovídá za kvalitu provedené činnosti v souladu s § 10 odst.2 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.

6. Termín příští kontroly PBZ: 9/2019

V dne 22.10.2018

Za Wattcom s.r.o.:

Za objednatele:

MIKLÍK

 **WATTCOM**
WATTCOM s. r. o. | www.wattcom.cz
Tochovice 57, okres Příbram, PSČ 262 01
Office: K Hrnčířům 1, 149 00 Praha 4
IČ: 26694425 / DIČ: CZ26694425 ①