

Revize vyhrazených technických zařízení (VTZ) zajišťované OEG

Typ VTZ	rozsah činnosti	periodicita	provedeno v r. 2018
pevné elektroinstalace v budovách	všechny budovy ve vlastnictví FNOL	dle ČSN (obecně 1-5 roků)	Požadavek P1, P2 v celém areálu, revize v objektech A,B, C, D, J, K, M, O, P, Q, R, S, U, WJ, WZ, YA, YD, YF,
elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2	všechny povolené spotřebiče	dle ČSN (3-24 měsíců)	dle seznamů jednotlivých pracovišť
plynovody a spotřebiče v budovách (zemní plyn a propan-butan)	vybrané budovy ve vlastnictví FNOL	dle ČSN (obvykle 3 roky)	ZE,ZF
komíny a kouřovody	vybrané budovy ve vlastnictví FNOL	1x ročně	XG, XM, XQ, WY,YG,ZE, ZF, XN,ZQ

02.01.2019

FAKULTNÍ KLINICKÁ
LEPŠÍ PÉČE
1.P. Pavlova 6, 752 03 Olomouc, tel. 585 4111, 443
Odbor anesteziologie
(1)