

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A FUNKČNÍ ZKOUŠCE

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (DÁLE JEN PBZ) DLE VYHL. 246 /2001 Sb., §7

A1. Údaje o provozovateli PBZ

Jméno nebo název firmy:	Fakultní nemocnice
Sídlo nebo místo podnikání / adresa trvalého pobytu:	I.P.Pavlova 185/6 Olomouc 77500
IČ:	00098892
Údaj o zápise v OR nebo jiné evidenci:	Příspěvková organizace

A2. Adresa objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti PBZ provedena:

Umístění:	Klinika nukleární medicíny + Gama kamera
-----------	--

B. Informace o konkrétních kontrolovaných PBZ:

Druh PBZ:	ZAŘÍZENÍ PRO OMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU Požární klapka
Výrobce PBZ:	Mandík, Systemair, Trox
Výsledek kontroly:	viz seznam klappek
Zjištěné závady, způsob a termín jejich odstranění:	
Vyjádření o provozuschopnosti zařízení:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JE PROVOZUSCHOPNÉ

C. Seznam klapek :

Klinika nukleární medicíny

Pořadové Číslo	Výrobní číslo	Typ klapky	Umístění	Zazdění	Přístupnost	Funkce	Dálkové spouštění	Signalizace	Poznámka:
1.		TROX	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
2.		TROX	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
3.	5997	PKM - 90	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
4.		PKTM – 90 315 x 315	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
5.		PKTM – 90 600 x 300	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
6.	618002190001	PKIS3G	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
7.	618002200001	PKIS3G	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
8.	621063760001	PKIS3G	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
9.	621063760002	PKIS3G	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	

Gama kamera

Pořadové Číslo	Výrobní číslo	Typ klapky	Umístění	Zazdění	Přístupnost	Funkce	Dálkové spouštění	Signalizace	Poznámka:
1.	5487	PKK- 90	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	

D. Písemné potvrzení o provedení kontroly

Datum kontroly: 24.10.2022 Termín příští kontroly: 24.04.2023

Kontrolu provedl:

Hasicí přístroje Kvapilík s.r.o.
Vyšehoří 69 , 78901 Zábřeh
IČ:03632008
Krajský úřad v Ostravě vložka C 60749
Kontrolu provedl: Vojtěch Kvapilík
Osvědčení: Z-TPO-46/2018

Podpis:  dne: 30.10.2022

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 583 444 217

Kontrola provozuschopnosti byla provedena dle ČSN EN 54-23:2002, vypracován Vyhl. 246/01 Sb. §7. Potvrzujeme, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.



Hasicí přístroje Kvapilík s.r.o.
Vyšehoří 69
789 01 Zábřeh
IČ: 03632008
DIČ: CZ03632008

Kontakt:
+420 603 892 351
+420 583 238 866
kvapilik@rps.cz

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A FUNKČNÍ ZKOUŠCE

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (DÁLE JEN PBZ) DLE VYHL. 246 /2001 Sb., §7

A1. Údaje o provozovateli PBZ

Jméno nebo název firmy: Fakultní nemocnice
Sídlo nebo místo podnikání /
adresa trvalého pobytu: I.P.Pavlova 185/6
Olomouc 77500
IČ: 00098892
Údaj o zápise v OR nebo jiné
evidenci: Příspěvková organizace

A2. Adresa objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti PBZ provedena:

Umístění: Klinika nukleární medicíny + Gama kamera

B. Informace o konkrétních kontrolovaných PBZ:

Druh PBZ:	ZAŘÍZENÍ PRO OMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU Požární klapka
Výrobce PBZ:	Mandík, Systemair, Trox
Výsledek kontroly:	viz seznam klappek
Zjištěné závady, způsob a termín jejich odstranění:	
Vyjádření o provozuschopnosti zařízení:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JE PROVOZUSCHOPNÉ

Kontrola provozuschopnosti byla provedena dle ČSN 73 0872, TP výrobce a Vyhl. 246/01 Sb. §7. Potvrzujeme, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

C. Seznam klapek :

Klinika nukleární medicíny

Pořadové Číslo	Výrobní číslo	Typ klapy	Umístění	Zazdění	Přístupnost	Funkce	Dálkové spouštění	Signalizace	Poznámka:
1.		TROX	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
2.		TROX	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
3.	5997	PKM - 90	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
4.		PKTM – 90 315 x 315	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
5.		PKTM – 90 600 x 300	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
6.	618002190001	PKIS3G	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
7.	618002200001	PKIS3G	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
8.	621063760001	PKIS3G	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	
9.	621063760002	PKIS3G	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	

Gama kamera

Pořadové Číslo	Výrobní číslo	Typ klapy	Umístění	Zazdění	Přístupnost	Funkce	Dálkové spouštění	Signalizace	Poznámka:
1.	5487	PKK- 90	Strojovna VZT	ok	ok	ok	ne	ano	

D. Písemné potvrzení o provedení kontroly

Datum kontroly: 27.04.2022

Termín příští kontroly: 27.10.2022

Kontrolu provedl:

Hasicí přístroje KVAPILÍK s.r.o.
služby v požární ochraně
IČO: 03632008 DIČ: CZ03632008
Vyšehorí 69, 789 01 Zábřeh
Tel.: 603 892 351

Hasicí přístroje Kvapilík s.r.o.

Vyšehorí 69, 78901 Zábřeh

IČ:03632008

Krajský úřad v Ostravě vložka C 60749

Kontrolu provedl: Vojtěch Kvapilík

Osvědčení: Z-TPO-46/2018

Podpis: 

dne: 27.04.2022

Kontrola provozuschopnosti byla provedena dle ČSN 73 0872, TP výrobce a Vyhl. 246/01 Sb. §7. Potvrzujeme, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.