

fp.č. 22233

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ (HYDRANTY)

provedené v souladu s §7 a 10 vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel:					Objednavatel kontroly - (vlastník, uživatel PBZ)							
V R B A Pavel - K O H A P Zdětín 117 798 43 PTENÍ okr.Prostějov IČO: 49148699, DIČ: CZ7209244460 Zapsán u ObŽÚ Prostějov č.jednací: ObŽÚ/315/03/Bt Tel.: +420 602 854 534, e-mail: kohapvrba@razdva.cz					Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc IČO: 00098892 DIČ: CZ00098892							
Číslo zápisu	00321	Počet stran	1/1		Adresa objektu kde jsou hydranty instalovány: Psychiatrická klinika budova "U"							
Poř. číslo	Umístění hydrantu	Druh hydrantu	Výrobce hydrantu	Typové označení	Statický tlak MPa	Přetlak P1-P2	Průtok l/s	Zjištěné závady (viz vysvětlivky)			TZ hadice měsíc / rok	Použitelnost ANO / NE
1.	4.N.P. chodba podkroví	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,14	1,29	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
2.	4.N.P. chodba podkroví	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,14	1,29	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
3.	4.N.P. chodba podkroví	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,16	1,38	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
4.	3.N.P.chodba rehabilitace	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,16	1,38	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
5.	3.N.P. chodba lůž. odd.	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,16	1,38	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
6.	3.N.P. chodba lůž. odd.	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,17	1,43	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
7.	2.N.P. chodba ambulance	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,17	1,43	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
8.	2.N.P. sesterna lůž. odd.	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,17	1,43	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
9.	2.N.P. sesterna lůž. odd.	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,18	1,45	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
10.	1.N.P. chodba u recepcce	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,18	1,45	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
11.	1.N.P. chodba ambulance	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,19	1,47	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
12.	1.N.P. lůžkové oddělení	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,19	1,47	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
13.	1.P.P. chodba zádveří	HS25	PH	D 25/20	0,48	0,19	1,47	-	-	-	3 Q / 2009	ANO
14.												
15.												
Výsledky kontroly provozuschopnosti: Dokumentace požárního vodovodu nebyla předložena, byl předložen seznam hydrantů s jejich rozmístění. Značení hydrantů ve zprávě odpovídá skutečnému značení. Objekt je zásobován z veřejného vodovodního řádu.												
Termín odstranění závad:					Předložena projektová dokumentace:					ANO / NE		
Vysvětlivky značek												
Druh hydrantu		Výrobce hydrantu		Zjištěné závady								
D25	Hydrantová skříň	PH	Pavliš & Hartman	1	V rozporu s dokumentací	11	Výkyv navijáku (180°)	ZÁVĚR Celkový zjištěný stav hydrantu požadavkům na PO dle ČSN 73 0873 odpovídá neodpovídá Je schopen zásahu. ANO / NE				
C 52	Hydrantová skříň	VY	Výzbrojna PO	2	Nepřístupný	12	Ventil a funkce					
HS25	Hydrant. Systém	AO	Albeco	3	Návod obsluhy	13	Aut. Ventil a funkce					
POD	Podzemní hydrant	SO	Somati	4	Označení	14	Přívodní potrubí					
NAD	Nadzemní hydrant	MA	Manfredi	5	Řádné upevnění	15	Skříňka a dvířka					
NEZ	Nezavod. potrubí	ČS	Česká skalice	6	Průtok vody	16	Proudnice a funkčnost					
VS	Výtokový stojan	KA	Karosa	7	Provozní tlakoměr	17	Protivibrační a hluková					
PM	Plnicí místo	H	Hasil	8	Stav hadice a vodiček	18	Tepelná ochrana					
				9	Hadicové úvazy a spony	19	Protikorozi ochrana					
				10	Otáčení bubny na hadice	20	Funkčnost čerpadel					
POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hydranty jsou označeny a provozovatel je povinen provést opatření k neprodlenému uvedení do provozu a do této doby prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika PO zabezpečit náhradní organizační, nebo technické opatření.												
Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole PBZ (hydrantů) byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.					Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole PBZ. Svým podpisem stvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) PBZ ve smyslu ustanovení §7 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.							
Datum provedené kontroly		Datum následné kontroly		Jméno a podpis oprávněné osoby		Za objednatele:						
22,09,2022		22,09,2023		Vrba Pavel		 datum, podpis odpovědného zástupce, razítko						
Za zhotovitele:												
S odvoláním se na vyhlášku 246/2001 §10 odst. 2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požární bezpečnostního zařízení.												