

h.c. Jell 307

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ (HYDRANTY)

provedené v souladu s §7 a 10 vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel:					Objednavatel kontroly - (vlastník, uživatel PBZ)							
VRBA Pavel - KOHAP Zdětín 117 798 43 PTENÍ okr.Prostějov IČO: 49148699, DIČ: CZ7209244460 Zapsán u ObŽÚ Prostějov č.jednací: ObŽÚ/315/03/Bt Tel.: +420 602 854 534, e-mail: kohapvrba@razdva.cz					Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc IČO: 00098892 DIČ: CZ00098892							
Číslo zápisu	10438	Počet stran	1/1		Adresa objektu kde jsou hydranty instalovány: Budova „Y“ 2IK,GER							
Poř. číslo	Umístění hydrantu	Druh hydrantu	Výrobce hydrantu	Typové označení	Statický tlak MPa	Přetlak P1-P2	Průtok l/s	Zjištěné závady (viz vysvětlivky)			RV hadice měsíc / rok	Použitelnost ANO / NE
1.	4.NP 2IK chodba AY_204010	HS 25	CH	HS25/30	0,48	0,20	1,35	-	-	-	1 Q / 2017	ANO
2.	4.NP 2IK chodba AY_104020	HS 25	CH	HS25/30	0,48	0,20	1,35	-	-	-	1 Q / 2017	ANO
3.	3.NP 2IK chodba AY_203010	HS 25	CH	HS25/30	0,48	0,21	1,38	-	-	-	1 Q / 2017	ANO
4.	3.NP 2IK chodba AY_103130	HS 25	CH	HS25/30	0,48	0,21	1,38	-	-	-	1 Q / 2017	ANO
5.	2.NP chodba AY_202010	HS 25	CH	HS25/30	0,48	0,22	1,42	-	-	-	1 Q / 2017	ANO
6.	2.NP chodba AY_102270	HS 25	CH	HS25/30	0,48	0,22	1,42	-	-	-	1 Q / 2017	ANO
7.	2.NP chodba JIP AY_102410	HS 25	CH	HS25/30	0,48	0,22	1,42	-	-	-	1 Q / 2017	ANO
8.	1.NP chodba AY_201010	HS 25	CH	HS25/30	0,48	0,25	1,53	-	-	-	1 Q / 2017	ANO
9.	1.NP chodba ambul. AY_101070	HS 25	CH	HS25/30	0,48	0,25	1,53	-	-	-	1 Q / 2017	ANO
10.	1.PP chodba u výtahu AY_291010	HS 25	CH	HS25/30	0,48	0,25	1,53	-	-	-	1 Q / 2017	ANO
11.	1.PP chodba šatny AY_191250	HS 25	CH	HS25/30	0,48	0,25	1,53	-	-	-	1 Q / 2017	ANO
12.												
13.												
14.												
15.												
Výsledky kontroly provozuschopnosti:												
Termín odstranění závad:						Předložena projektová dokumentace:			ANO / NE			
Vysvětlivky značek											ZÁVĚR Celkový zjištěný stav hydrantu požadavků na PO dle ČSN 73 0873 ČSN EN 671-1, 671-2, 671-3 odpovídá neodpovídá Je schopen zásahu. ANO / NE	
Druh hydrantu		Výrobce hydrantu		Zjištěné závady								
D 25	Hydrantová skříň	PH	Pavliš & Hartman	1	V rozporu s dokumentací	11	Výkyv navijáku (180°)					
C 52	Hydrantová skříň	VY	Výzbrojna PO	2	Nepřístupný	12	Ventil a funkce					
HS25	Hydrant. Systém	AO	Albeco	3	Návod obsluhy	13	Aut. Ventil a funkce					
POD	Podzemní hydrant	SO	Somati	4	Označení	14	Přívodní potrubí					
NAD	Nadzemní hydrant	MA	Manfredi	5	Řádné upevnění	15	Skříňka a dvířka					
NEZ	Nezavod. potrubí	ČS	Česká skalice	6	Průtok vody	16	Proudnice a funkčnost					
VS	Výtokový stojan	KA	Karosa	7	Provozní tlakoměr	17	Protivibrační a hluková					
PM	Plnicí místo	H	Hasil	8	Stav hadice a vodiček	18	Tepelná ochrana					
		ČE	Červinka	9	Hadicové úvazy a spony	19	Protikoroziní ochrana					
		CH	Chládek s.r.o.	10	Otáčení bubnu na hadice	20	Funkčnost čerpadel					
POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hydranty jsou označeny a provozovatel je povinen provést opatření k neprodlenému uvedení do provozu a do této doby prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika PO zabezpečit náhradní organizační, nebo technické opatření.												
Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole PBZ (hydrantů) byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.					Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole PBZ. Svým podpisem stvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) PBZ ve smyslu ustanovení §7 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.							
Datum provedené kontroly		Datum následné kontroly		Jméno a podpis oprávněné osoby		Za objednatele:						
06,12,2022		06,12,2023		Pavel Vrba		Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 580 441 17 Technik bezpečnosti práce a požární ochrany 6/12. Jell						
Za zhotovitele:					datum, podpis odpovědného zástupce, razítko							
podpis oprávněné osoby, razítko												
S odvoláním se na vyhlášku 246/2001 §10 odst. 2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požární bezpečnostního zařízení.												