

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A FUNKČNÍ ZKOUŠCE

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (DÁLE JEN PBZ) DLE VYHL. 246 /2001 Sb., §7

A1. Údaje o provozovateli PBZ

Jméno nebo název firmy:	Fakultní nemocnice
Sídlo nebo místo podnikání / adresa trvalého pobytu:	I.P.Pavlova 185/6 Olomouc 77500
IČ:	00098892
Údaj o zápise v OR nebo jiné evidenci:	Příspěvková organizace

A2. Adresa objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti PBZ provedena:

Umístění:	Ortopedická klinika
-----------	---------------------

B. Informace o konkrétních kontrolovaných PBZ:

Druh PBZ:	ZAŘÍZENÍ PRO OMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU Požární klapka
Výrobce PBZ:	Mandík
Výsledek kontroly:	viz seznam klapek
Zjištěné závady, způsob a termín jejich odstranění:	
Vyjádření o provozuschopnosti zařízení:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JE PROVOZUSCHOPNÉ

C. Seznam klapek :

Pořadové Číslo	Výrobní číslo	Typ klapky	Umístění	Zazdění	Přístupnost	Funkce	Dálkové spouštění	Signalizace	Poznámka:
1.	3809	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
2.	3805	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
3.	3801	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
4.	3800	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
5.	3802	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
6.	3806	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
7.	3804	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
8.	3803	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
9.	2361	PKK 90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
10.	572	PKK 90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
11.		AM-PKI	Nová strojovna VZT 4.NP	ok	ok	ok	ne	ok	
12.		AM-PKI	Nová strojovna VZT 4.NP	ok	ok	ok	ne	ok	

D. Písemné potvrzení o provedení kontroly

Datum kontroly: 24.10.2022 Termín příští kontroly: 24.04.2023
Kontrolu provedl: **Hasící přístroje Kvapilík s.r.o.**
Vyšehorí 69 , 78901 Zábřeh
IČ:03632008
Krajský úřad v Ostravě vložka C 60749
Kontrolu provedl: Vojtěch Kvapilík
Osvědčení: Z-TPO-46/2018
Podpis: _____ dne: 30.10.2022

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 563 444 217
Technik bezpečnosti práce a požární ochrany

Kontrola provozuschopnosti byla provedena dle ČSN 73 0872, TP výrobce a Vyhl. 246/01 Sb. §7. Potvrzujeme, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A FUNKČNÍ ZKOUŠCE

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (DÁLE JEN PBZ) DLE VYHL. 246 /2001 SB., §7

A1. Údaje o provozovateli PBZ

Jméno nebo název firmy:	Fakultní nemocnice
Sídlo nebo místo podnikání / adresa trvalého pobytu:	I.P.Pavlova 185/6 Olomouc 77500
IČ:	00098892
Údaj o zápise v OR nebo jiné evidenci:	Příspěvková organizace

A2. Adresa objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti PBZ provedena:

Umístění:	Ortopedická klinika
-----------	---------------------

B. Informace o konkrétních kontrolovaných PBZ:

Druh PBZ:	ZAŘÍZENÍ PRO OMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU Požární klapka
Výrobce PBZ:	Mandík
Výsledek kontroly:	viz seznam klapek
Zjištěné závady, způsob a termín jejich odstranění:	
Vyjádření o provozuschopnosti zařízení:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JE PROVOZUSCHOPNÉ

C. Seznam klapek :

Pořadové Číslo	Výrobní číslo	Typ klapky	Umístění	Zazdění	Přístupnost	Funkce	Dálkové spouštění	Signalizace	Poznámka:
1.	3809	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
2.	3805	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
3.	3801	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
4.	3800	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
5.	3802	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
6.	3806	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
7.	3804	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
8.	3803	PKM-90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
9.	2361	PKK 90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
10.	572	PKK 90	Strojovna VZT 4.NP A_S203010	ok	ok	ok	ne	ne	
11.		AM-PKI	Nová strojovna VZT 4.NP	ok	ok	ok	ne	ok	
12.		AM-PKI	Nová strojovna VZT 4.NP	ok	ok	ok	ne	ok	

D. Písemné potvrzení o provedení kontroly

Datum kontroly:	27.04.2022	Termín příští kontroly:	27.10.2022
Kontrolu provedl:	Hasicí přístroje Kvapilík s.r.o. Vyšehoří 69 , 78901 Zábřeh IČ:03632008 Krajský úřad v Ostravě vložka C 60749 Kontrolu provedl: Vojtěch Kvapilík Osvědčení: Z-TPO-46/2018		
Podpis:	dne: 27.04.2022		
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ IČ: Pavlova 165/6, 779 00 Olomouc, tel. 583 444 217 Technická bezpečnost práce a požární ochrana			
Hasicí přístroje KVAPILÍK s.r.o. služby v požární ochraně IČO: 03632008 DIČ: CZ03632008 Vyšehoří 69, 789 01 Zábřeh Tel.: 603 892 351			

Kontrola provozuschopnosti byla provedena dle ČSN 73 0872, TP výrobce a Vyhl. 246/01 Sb. §7. Potvrzujeme, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.