

- Na projekt je žádáno o dotaci z fondu OPŽP jako na pasivní budovu. Na toto musí být brán zřetel při provádění stavby a pracovní postupy to musí zohlednit. Obálka budovy musí být absolutně těsná a bude a zhotovitel bude provádět Bloower door test !!

- výkresy nábytku nenahrazují dílenskou dokumentaci, kterou je třeba před dodáním vypracovat a odsouhlasit investorem a hlavním architektem projektu.


- všechny výrobky umístěné ve standardech je nutno určit výběrem s investorem a hlavním architektem

- všechny SDK konstrukce je nutné při jejich realizaci přizpůsobit budoucímu zavěšení nábytku nebo dalšího vybavení a zajistit dostatečnou únosnost. Jak pro nábytek, vybavení, madla, zdravotnickou technologii a další. Je třeba aby veškeré kotvení body v SDK přičce splňovaly pevnostní hodnoty udávané výrobcem a zatížením a nedošlo tak k možnému vytržení nebo poškození SDK přiček.

- při montáži budou do SDK konstrukce přičky vkládány výměny a ztužující prvky pro zavěšení veškerého vybavení, jak je uvedeno výše. To musí vždy odpovídat kotvení konkrétního výrobku dle požadavků na únosnost nebo požadavků výrobce a projektu interiéru. Tyto prvky jsou součástí ceny dodávky SDK přiček.



	OBVODOVÁ STĚNA NAD TERÉNEM ZB STĚNA TL 200 mm + MINERÁLNÍ VATA TL 300 mm
	OBVODOVÁ STĚNA POD TERÉNEM ZB STĚNA TL 200 mm + XPS TL 300 mm
	OBVODOVÁ STĚNA ZDIVA KERAMICKÁ TVÁŘNICE TL 240 mm + MINERÁLNÍ VATA TL 260 mm
	OBVODOVÁ STĚNA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI KERAMICKÁ TVÁŘNICE TL 200 mm + MINERÁLNÍ VATA TL 100 mm
	VNITŘNÍ PŘÍČKA - SDK - REI-90DP1 (dvojitě opláštěná) TL 150 mm, Rw = 54 dB
	VNITŘNÍ PŘÍČKA - SDK - REI-90DP1 (dvojitě opláštěná) TL 100 mm, Rw = 47 dB, B13
	VNITŘNÍ PŘÍČKA - CHOUBY - ZVÝŠENÁ PEVNOST (dvojitě opláštěná) TL 150 mm, Rw = 54 dB, REI-90DP1, DO VÝŠKY 1,2 m VYSOKOPEVNĚ
	VNITŘNÍ PŘÍČKA (dvojitě opláštěná) TL 125 mm, REI-90DP1, Rw = 54 dB
	OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ (jednoduché opláštění) TL 75 mm,
	KERAMICKÉ ZDIVO TL 100 A 125 mm KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY NA MALTU M5
	ZÁSNYP HUTNĚNÝ, MATERIÁL VODHODNÝ PRO ZÁSNYPY, HUTNĚLÝ
	SROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTEROKOVŮ
	ROSTLÝ TERÉN
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ



Pro zjednodušení v dokumentaci vypuštěno A_P

Zvláštní požadavky
Na budovu je žádáno o dotaci z OPŽP jako na pasivní stavbu a tak musí být i prováděna. Po celou dobu realizace musí být prováděny všechny práce s ohledem na tuto skutečnost a obálka budovy musí být naprosto těsná. Na stavbě proběhne Blower door test.

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		AUTORIZAČNÍ RZHTKO:	
AKCE: FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 702/1, 1444, 6132, k.ú. Nová Vělice			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		 Adam Rujbr Architects Srbátek 22, 612 00 Brno - Křovsko Pole Tel.: 545 216 938; Fax: 545 216 937; GSM: 603 283 041 Hodějovský nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 257 511 333; GSM: 603 799 403	
COPOVÝDNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBŘ		COPOVÝDNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBŘ	
PROJEKTANT: Ing. MICHAL ŠURKA		ARCHITEKT: Ing. arch. MICHAL ŠURKA	
VÝPRACOVÁVAL: Ing. arch. ALĚŠ CHLAD, Ing. MICHAL ŠURKA		HIP: Ing. arch. MICHAL ŠURKA	
KONTROLOVÁVAL: Ing. arch. ADAM RUJBŘ			
OBŠAH VÝKRESU:		SADA:	
DATUM:		Č. ZAKÁZKY:	
Řez A-A		MĚŘÍTKO:	
06/2018		1 : 50	
		Č. VÝKRESU:	
		D.1.1.14	