











Tabulka oken 2.np

Celé ID prvku	Množství	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Požární zpráva, poznámky	Materiál,kování	Zasklení	Žaluzie	Vnitřní parapet	Venkovní parapet	Sít' proti hmyzu
O.2.01	1		11 650	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevíření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrém ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.2.02	1		4 145	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevíření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrém ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.2.03	1		7 600	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevíření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrém ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.2.04	1		1 730	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevíření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. technická zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrém ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.2.05	1		3 485	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevíření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrém ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.

Tabulka oken 2.np

Celé ID prvku	Množství	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Požární zpráva, poznámky	Materiál,kování	Zasklení	Žaluzie	Vnitřní parapet	Venkovní parapet	Sít' proti hmyzu
O.2.06	1		5 845	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrům ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.2.07	1		4 570	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrům ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.2.08	1		2 500	2 800	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrům ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	
O.2.09	1		1 900	2 300	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrům ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	
O.2.10	1		9 395	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken. Jedno křídlo dle půdorysu pevné požární okno EI 60 DP1 s požárním rámem přes šířku vnitřní příčky	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. technická zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrům ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	




Tabulka okén 3.np

ID prvku	Množství	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Požární zpráva, poznámky	Materiál, kování	Zasklení	Žaluzie	Vnitřní parapet	Venkovní parapet	Sít' proti hmyzu
O.3.01	1		11 650	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken. Jedno křídlo dle půdorysu pevné požární okno EI 45 DP1 s požárním rámem přes šířku vnitřní příčky	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevíření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. technická zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrmem ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodící lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.3.02	1		5 650	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevíření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrmem ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodící lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.3.03	1		5 395	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevíření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrmem ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodící lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.3.04	1		13 320	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevíření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrmem ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodící lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.3.05	1		6 200	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevíření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech. zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrmem ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodící lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.

Tabulka oken 3.np

[illegible]

Tabulka oken 4.np

ID prvku	Množství	Pohled ze strany otevření	Šířka	Výška	Požární zpráva, poznámky	Materiál, kování	Zasklení	Žaluzie	Vnitřní parapet	Venkovní parapet	Sít' proti hmyzu
O.4.01	1		7 850	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech.zpráva		JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrům ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.			
O.4.02	1		6 305	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech.zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrům ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.4.03	1		7 470	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech.zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrům ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.4.04	1		8 950	1 900	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti souč otevření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Přesná specifikace viz. tech.zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrům ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Pevná síť proti hmyzu.
O.4.05	1		2 500	2 800	příprava na uzemnění jako součást rámu všech oken	Okno hliníkové pevné. Celoobvodové kování. Přesná specifikace viz. tech.zpráva	Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1. Přesná specifikace viz. technická zpráva.	JSOU SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Na všech oknech budou osazeny předokenní hliníkové žaluzie se skrytým pouzdrům ve fasádě a el. pohonem. Kastlík žaluzie vyplechován v barvě oken. Vodicí lišty zapuštěny do fasády.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva RAL 7016, výška nosu max 40 mm.	JE SOUČÁST DODÁVKY OKNA!!! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. TI. plechu 0,7 mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.	

Tabulka oken 4.np

[illegible]