

Standardy svítidel



Světlo chodby

Led liniové vestavné svítidlo do rastru,
chráněný lakem, barva bílá RAL 9003
difuzér opálový polykarbonát, šířka svítidla max 60 mm
Detaily viz detail osazení v podhledu ve stavební části



Světlo místnosti

led panel 600 x 600, těleso: ocelový plech povrchově chráněný
lakem, barva bílá RAL 9003
difuzér opálový polykarbonát



WC a sklady

těleso: polykarbonát • difuzér: opálový polykarbonát
Teplota okolí: $-20 \div 40^{\circ}\text{C}$
Stupeň krytí: IP42
Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz
Zapojení: LED driver, možnost osazení nouzovým zdrojem
Životnost: 30 000 hodin
Montáž: vestavná do stropu



technické části

tělo: plast, samozhášivý UV-polykarbonát
barva: gray RAL 7035
reflector: bílý ocelový plech
diffuser: polykarbonát: IP65 provozní teplota: $-20 \div 40^{\circ}\text{C}$ napětí:
230 V/50 Hz Control: LED driver



Únikové

přisazené, zavěšené, vestavné, orientace

LED pod horními skříňkami STACIONÁŘ



Součástí 3x LED pásek 12W/m, 12V, IP20, 120LED/m, bílá
3 500 K. Typ LED: SMD 2835. Životnost min 40 000 h,
Světelný tok: 1200 lm/m, Úhel svitu: min 120° ,
Certifikace: CE, RoHS
Včetně odpovídajícího chladicího Alu profilu (vestavného
3 pozice) s opálovou krytkou a trafa á 5 bm (trafo bude
umístěno do horní skříňky a napojeno na připravenou
zásuvku). Ovládáno vypínačem, který ovládá zásuvku.
Vypínač a zásuvka součástí projektu elektro.



Koupelny a kuchyňské linky

Alu tělo, lakované, opálový kryt. Specifikace součástí
projektu elektro.

Textová část

FN Olomouc - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
D.1.4.L Interiér Dokumentace pro provedení interiéru

D.1.4.L.9

06/2018
měřítko 1:25