






0,000 = 229,447 m.n.m]

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 171/2, 707/5, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 711/3, 702/1, 1444, 759, 613/2 , k.ú. Nová Ulice			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE: IO 07 - DOPLNĚNÍ A PŘELOŽKA VO D.2.7 DOPLNĚNÍ A PŘELOŽKA VO		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. PETR LAVIČKA	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		
PROJEKTANT:  IVAN MEDVĚD	ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR		
VYPRACOVAL:  IVAN MEDVĚD	HIP: Ing. MICHAL SURKA		
KONTROLOVAL:  Ing. PETR LAVIČKA			
OBSAH VÝKRESU: LEGENDA SVÍTIDEL	Č. ZAKÁZKY:		SADA:
	DATUM: 06/2017	MĚŘÍTKO:	

	Fakultní nemocnice Olomouc						
	Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK						
	D.2.7 Doplnění a přeložka VO						
	index podání barev	Ra 70					
	teplota chromatičnosti	4000 K					
	Před konečným objednáním svítidel je nutno prověřit vhodnost jejich montáže do konkrétních podhledů.						
ozn.	svítidlo-provedení	optic.systém, příslušenství	typ	Velikost	W/barev.	krytí	
			zdroje		podání		
V	Pouliční LED svítidlo, hliníkový odlitek, barva RAL 9006, kryt polykarbonátový	osvětlení komunikací (ME), výložník (sloup)	LED EP	260 x 600 x 220 mm	34W/840 4000 lm, L90, > 100 000 hod	IP65	