



Poznámka:

Pokud není na výkrese uvedeno jinak, hlavní kabelové trasy v chodbách povedou v kabelových elektroinstalacích žlabech kovových, budou odděleny silové a Mar vodiče. Žlab bude uchyten na stropě nebo stěně. Odbočky do jednotlivých místností budou vedeny na příchytkách v podhledu.

Kabelová trasa 1 kabely mimo strojovny budou v požárně odolném provedení. Následné moduly budou umístěny ve výšce cca 120 cm (ve stejné výšce jako vyprnače) a z podhledu bude kabel veden ve stěně (Následné moduly nesmí být ovlivňovány přímým tepelných zářením, nebo zdrojů chladu. Pro jejich umístění platí obecné platná pravidla pro umístění interierových teplotních čidel).

Kabely pro termoelektrické pohony tělesa a žebříků povedou v plastové trubce v podlaže souběžně s UT.

Jako prostopů mezi patry bude použito spupaček dle půdorysu, popř. prostopů u profesí UT a VZT.

V chráněných únikových cestách a shromažďovacích prostorech kabely nepovedou.

Jednotlivé typy, počty a označení kabelů jsou patrné ze Seznamu datových bodů a kabelů.

Obecně se kabelové trasy Mar přizpůsobí ostatním profesím.

- ① nástěnný ovladač/modul/čidlo teploty
- Ⓜ termoelektrický pohon
- 71.xx protipožární klapka

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc	AUTORIZAČNÍ RÁZITKO:
AKCE: FN OLOMOUČ - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích parc. 7908, 7112, 7015, 7101, 7108, 7117, 7112, 7113, 7021, 1, 441, 759, 6132, k.ú. 604 016/9	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ČÁST DOKUMENTACE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.D MĚŘENÍ A REGULACE	Adam Rujbr Architects Srnádkův zámek 22, 612 00 Brno - Kralupy POK IČ: 252 216 939, DIČ: CZ 252 216 939 / OSN: 603 283 041 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Ušáský	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR
PROJEKTANT: Ing. Petr Ušáský	ARCHITECT: Ing. arch. ADAM RUJBR
VYPRACOVAL: Ing. Petr Ušáský	HRP: Ing. MICHAL ŠPILKA
KONTROLÓVAL: Roman Veselý	
OBSAH VÝKRESU: C. ZAKLADY:	DATUM: 06/2018
	MĚŘITKO: 1:100
	C. VÝKRESU: D.1.4.D.06
	ŠLOK: