


Potrubí teplé vody (TV)				Potrubí studené vody (SV)			
dimenze	tl. tep. iz.	tepešná izolace		dimenze	tl. tep. iz.	tepešná izolace	
20x2,25	20mm	Typ 1		18x2,0	9mm	Typ 1	
25x2,5	20mm	Typ 1		20x2,25	9mm	Typ 1	
32x3,0	25mm	Typ 1		25x2,5	9mm	Typ 1	
40x4,0	30mm	Typ 1		32x3,0	9mm	Typ 1	
50x4,5	30mm	Typ 1		40x4,0	13mm	Typ 1	
63x6,0	40mm	Typ 2		50x4,5	13mm	Typ 1	
				63x6,0	13mm	Typ 1	

Potrubí teplé vody cirkulace (C)				Potrubí požární vody			
dimenze	tl. tep. iz.	tepešná izolace		dimenze	tl. tep. iz.	tepešná izolace	
20x2,25	30mm	Typ 1		DN25	9mm	Typ 1	
25x2,5	30mm	Typ 1		DN32	13mm	Typ 1	
				DN40	13mm	Typ 1	

WCz	– zvěšené WC
WCzi	– zvěšené WC pro tělesně postižené
P	– pisoár
U	– umyvadlo
S	– sprcha
Ui	– umyvadlo pro tělesně postižené
D	– kuchyňský dřez
Výz	– výlevka zvěšená
PH	– požární hydrant
My	– myčka nádobí
U+Vý	– umyvadlo s výlevkou
Vp	– vpust podlahová

- — — — — - rozvod studené vody
- — — — — - rozvod cirkulačního okruhu teplé vody
- — — — — - rozvod teplé vody
- — — — — - rozvod vody pro zavlažování
- — — — — - rozvod požární vody

- potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace bude provedeno ze vícevrstevného potrubí PE-RT/PE-RT spojovaného lasováním potrubí podle požadavků bude provedeno z polypropylénu plastového potrubí PP-R/PP-R, které je vhodné pro potrubí, která mají být použita v teplem vodním rozvodu (EN 12201-2)
- potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle údajů uvedených v tabulce ve výkresové dokumentaci
- vedení potrubí bude upraveno vzhledem k požadavkům na estetiku dle požadavků systému prováděcí firmy.
- potrubí vedené mimo objekt bude vedeno v nezážňových hloubkách
- potrubí rozloženo potrubí bude řešeno dle místních předpisů výrobce, přednostně přifixování kompenzátory L, Z, v trasě vedení
- plnění výřezů potrubí a montážních armatur budou specifikovány investorem společně s architektem
- potrubí bude instalováno v souladu s předpisy pro potrubí, které jsou určeno pro potrubí, která mají být použita v teplem vodním rozvodu (EN 12201-2)
- umístění zatvorkových pádů a následně i příjpek pro jejich napojení bude řešeno v koordinaci s dodavateli a architektem
- potrubí procházející požárními úseky, budou prostupy požárními protišňami



$\pm 0,000$ = JE RELATIVNÍ = ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU (PODLAHA)

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: FN OLMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 171/2, 707/5, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 711/3, 702/1, 1444, 759, 513/2, k.ú. Nová Ulice			
STUPNĚ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE:		GENERALNÍ PROJEKTANT:	
D.1.4.E ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		 Adam Rujbr Architects Společnost s ručením omezeným IČ: 505 236 326, DIČ: CZ 505 236 326, OSM: 0383 283 041 Ing. arch. ADAM RUJBŘ Tel.: +251 511 333, GSM: 607 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. JAROSLAV PROKEŠ	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. ADAM RUJBŘ
PROJEKTANT:	DAVID PLUHÁČEK	ARHITEKT:	Ing. arch. ADAM RUJBŘ
VYPRACOVAL:	DAVID PLUHÁČEK	HIP:	Ing. MICHAL ŠURKA
KONTROLOVAL:	Ing. JAROSLAV PROKEŠ		
OBESAH VYKRESU:		Č. ZAKÁZKY:	SADA:
		DATUM:	MĚŘÍTKO:
VODOVOD - 4.NP	05/2018	1:50	D.1.4.E-15