POŽADAVKY NA STAVBU

VP - voda pitná
VT - voda teplá
O - odpad
PC - dvojzásuvka počítačová síť dle projektu slaboproudu

STA - společná televizní anténa
MON - monitoring teplot lednic

DZ - dorozumívací zařízení
PA - uzemňovací svorky propojené na centrální uzemňovací bod vodičem 4 mm² Cu

OZNAČENÍ VÝVODŮ PRO SPECIALISTY

z - el. zásuvka 230 V / 16 A - 1200 mm vysoko
$z_U$ - el. zásuvka 230 V / 16 A samostatně jištěná - 1200 mm vysoko
$z_B$ - el. zásuvka 230 V / 10 A napájená přes přepěťovou ochranu pro napájení PC barva zásuvky hnědá - 1200 mm vysoko
$z_{UP}$ el. zásuvka 230 V / 16 A napájená z důležitých obvodů, barva zásuvky zelená, příp. označená "DO" dle ČSN 332000-7-710 - 1200 mm vysoko
M - vývod medicinálních plynů ( kyslík )

El. zásuvky označené "x" - 500 mm vysoko
El. zásuvky označené "y" - 2000 mm vysoko
El. zásuvky označené "s" - umístění na stropě

POZNÁMKA

Všechny míry jsou v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.
Provedení instalace v ostatních nezdrav. prostorách se řeší dle ČSN 33 2000-5-51,
Požadavky ČSN 33 2000-5-51ed 3 v místn. pro lékařské účely řeší ČSN 332000-7-710.
Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instal. el. spotřebičů v místnostech
pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-710, který je uveden
v šestiúhelníku názvu ( čísla ) místnosti.

| | |
|---|---|
| INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: |
| AKCE: FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 7868, 7712, 7878, 7701, 7118, 7117, 7112, 7113, 7521, 1444, 759, 6132 , k.ú. Nová Ulice | |
| STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | |
| ČÁST DOKUMENTACE: **D.2.1 ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE** | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Adam Rujbr Architects, Štítová 22, 612 00 Brno - Královo Pole, Tel.: 545 216 555, Fax: 545 216 557, GSM: 603 283 041, Hlinkův nábřeží 19, 150 00 Praha 5, Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403 |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JAN BILOŠ | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR |
| PROJEKTANT: Ing. JAN BILOŠ | ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR |
| VYPRACOVAL: Ing. JAN BILOŠ | HIP: Ing. MICHAL SURKA |
| KONTROLOVAL: Ing.RADEK AMBROŽ | |
| OBSAH VÝKRESU: Půdorys 3.NP | Č. ZAKÁZKY: / SADA: / DATUM: 06/2018 / MĚŘÍTKO: 1:50 / Č. VÝKRESU: D2.1.4 |