

Výpočet tloušťky tepelné izolace dle vyhl.193/2007 Sb.

Vzdálenosti upevnění (rozteč uložení závěsů / podpěr)

Vzdálenosti upevnění (rozteč uložení závěsů / podpěr)

LEGENDA POTR.: SYSTEM.

LEGENDA POTR.: SYSTEM: MATERIAL: IZOLACE

ROZVODY CU V PODLAZE
IZOLOVÁNY PE IZOLACÍ TL. 20mm

Ocelové potrubí z trubky závitové černé (DN10-DN40) a trubky bezešvé hladké (DN50 a více)

LEGENDA SYMBOLŮ / LEGEND SYMBOLS:

Pozn.:
Armatury do DN50 závitové, nad DN50 přírubové

$$\pm 0,000 = 263,200 \text{ m n.m.}$$

--	--

Akce:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC DOSTAVBA A REKONSTRUKCE BUDOVY U		Zakazkové číslo:	49 - 2023	Paré:
			Datum:	03 - 2024	
			Stupeň:	DUR + DSP	
Objekt:	DOSTAVBA BUDOVY U2 - 1.ETAPA	SO 01	Formát:	10 A4	
Obsah:	PŮDORYS 2.NP		Mřížko: 1:100	Číslo výkresu: D.1.01.4b - 102	

