



Dimenze potrubí [DN]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Tloušťka izolace [mm]	30	30	30	40	40	40	50	50	60	70	70	80

Dimenze potrubí [DN]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Vzdálenost závesů v m	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

1900	TOPNÁ VODA PRÍVOD-PRÁRNIŤ OKRUH 80 °C	Ocel	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1901	TOPNÁ VODA ZAPŤAKA-PRÁRNIŤ OKRUH 60 °C	Ocel	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1902	TOPNÁ VODA PRÍVOD OT U1 VETEV V 75 °C	Ocel/Cu	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1903	TOPNÁ VODA ZAPŤAKA OT U1 VETEV V 55 °C	Ocel/Cu	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1904	TOPNÁ VODA PRÍVOD OT U2 VETEV V 75 °C	Ocel/Cu	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1905	TOPNÁ VODA ZAPŤAKA OT U2 VETEV V 55 °C	Ocel/Cu	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1906	TOPNÁ VODA PRÍVOD OT U2 VETEV V 80 °C	Ocel	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1907	TOPNÁ VODA ZAPŤAKA OT U2 VETEV V 60 °C	Ocel	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1908	TOPNÁ VODA PRÍVOD OHREV TV U1 80 °C	Ocel	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1909	TOPNÁ VODA ZAPŤAKA OHREV TV U1 60 °C	Ocel	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1910	TOPNÁ VODA PRÍVOD VZT JEDNOTKY U1 80 °C	Ocel	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1911	TOPNÁ VODA ZAPŤAKA VZT JEDNOTKY U1 60 °C	Ocel	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1912	TOPNÁ VODA PRÍVOD PDL VZT 2 PN 22 42 °C	Ocel	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1913	TOPNÁ VODA ZAPŤAKA PDL VZT 2 PN 22 34 °C	Ocel	MINERÁLNÝ S AL POLEPEM
1914	ROZVODY CU S PODLAŽE		
1915	IZOLOVANIE PRÍVODOV A ZAPŤAKOV		

	KK	...kulový kohout na vodu PN25 / Valve
	MK	...mezifirubová uzavírací klápana na vodu PN16 / Valve
	KKF	...kulový kohout na vodu s filtrem / Filtervalve
	F	...filtr do potrubí / Filter
	ZK	...zptná klápana do potrubí / Reverse valve
	OK	...osový kompenzátor / Axial compensator
	BV	...ventil vyvážzovací STAD (STAF) / balance valve
	Č	...čerpáková čerpadlo / STAD
	3ev	...trojcestný smšovací ventil / three-way mixing control valve
	EV	...dvoucestný regulákní ventil / control valve
	TNV	...tlakové nezvážzovací vyvážzovací a regulákní ventil / control valve
	TV	...tlakové nezvážzovací vyvážzovací a regulákní ventil TA-COMPACT-P
	MT	...mšřidlo tepla ultrazvukové / calorimeter
	AO	...automatický odvzduškovákní ventil / automatic air-vent
	VP	...ventil pojistný / safety-valve
	VK	...vypuštákní kulový kohout / bleeder
	P	...tlakoměr pružinový 0-6bar / Barometer
	T	...teploměr dvoukyný 0-120°C / thermometer
	IZ	...potrubí izolace minerálné šašřovaná t.30-80mm / Insulation pipping
	OP=3600	...osačlosti vlny výše 3600mm
	PP	...požární prostup
	H1	...označníní stupákný UT
	P.B.	...stupačka smšr zhora dolš
	P.B.	...stupačka smšr zespodu nahoru
	P.B.	...penýbn bod (tšnen kotevn)
	P.B.	...otopné těleso deskové s bočnín připojením
	P.B.	...otopné těleso deskové s spodnín připojením
	P.B.	...otopné těleso trubkové koupelňové s spodnín připojením

Armatury do DN50 závitové, nad DN50 přírubové



Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

		Hlavní autor projektu: ING. JAN KOCMÁNEK		Investor: Fakultní nemocnice Olomouc Zdravotníku 2487/7, 779 00 Olomouc Tel.: +202 588 441 111 www.fnol.cz	
PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN FORAL			
Profese: ÚT		Zpracovatel dílu: SUBTECH, s.r.o. Tel.: +202 732 387 599 E-mail: kaspasr@subtech.cz www: www.subtech.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. ANTONÍN KAŠPAR		Vypracoval: ING. JAN BERAN ING. ZDENEK MIESLER		Kontroloval: ING. JAN BERAN	
Akce:		FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC DOSTAVBA A REKONSTRUKCE BUDOVY U		Zakázkové číslo: 49 - 2023 Paré:	
				Datum: 03 - 2024 Stupeň: DUR + DSP	
Objekt: DOSTAVBA BUDOVY U2 - 1. ETAPA		SO 01		Formát: 10 A4	
Obsah:		PŮDORYS 3.NP		Měřítko: 1:100 Číslo výkresu: D.1.01.4b - 103	