

±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00098892

Generální projektant

 Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr

HIP Ing. Michal Surka

IO08 Doplnění a přeložka VO, Autonabíječky

Projektant části PD

SUBTECH, s.r.o.

Slovinská 29/693 612 00 Brno

IČ: 293 52 819

www.subtech.cz



Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný

Vypracoval Ivana Dědková, Ing. Jan Novotný

Datum 23.06.2023

Dokumentace pro společné povolení

Kniha svítidel

A4

IO08-02/00

V1



uliční LED svítidlo pro osvětlení parkoviště
s přepětovou ochranou
nastavitelný proud LED
montáž na stožár \varnothing 60 mm (uvažovaná výška 8 m)
těleso tlakový odlitek z hliníku
optika parabolický reflektor z leštěného hliníku
difuzér tvrzené sklo 5 mm

příkon	130W
světelný tok svítidla	16 900 lm
teplota chromatičnosti	4000 K
hmotnost	3,5 kg

V2



uliční LED svítidlo pro osvětlení parkoviště
s přepětovou ochranou
nastavitelný proud LED
montáž na stožár \varnothing 60 mm (uvažovaná výška 5 m)
těleso tlakový odlitek z hliníku
optika parabolický reflektor z leštěného hliníku
difuzér tvrzené sklo 5 mm

příkon	130W
světelný tok svítidla	16 900 lm
teplota chromatičnosti	4000 K
hmotnost	3,5 kg