



TABULKA MÍSTNOSTI		
OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA
0.1	CHODBA	32,9071
0.1	SCHODIŠTĚ	46,7852
0.1	HALA	8,0727
0.1	OBYVACÍ POKOJ	56,5285
0.1	KUCHYNSKÝ KOUT	19,1195

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ:
- 1. CHLADICÍ JEDNOTKA 158,9kW
typ: TRANE CGAX060
P=57.1kW, l=95,6A
 - 2. FILTR MECHANICKÝCH NEČISTOT
S RUČNÍM PROPLACHEM
 - 3. ODDĚLOVACÍ ČLEN A KONTROLA TLAKU
zyp: REFLEX FILCONTROL PLUS COMPACT
 - 4. MEMBRANOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA
typ: REFLEX NG100/6
 - 5. OBĚHOVÉ ČERPADLO PŘÍMÁRNÍHO OKRUHU
WILO STRATOS 80/1-12
m=23,5m³/hod, H=2,2m.v.sl
P=1,5kW, l=6,8A, U=230V
 - 6. OBĚHOVÉ ČERPADLO PŘÍMÁRNÍHO OKRUHU
WILO STRATOS 80/1-12
m=23,5m³/hod, H=2,2m.v.sl
P=1,5kW, l=6,8A, U=230V
 - 7. POJISTNÝ VENTIL
TYP: DN20; Potv.=2,5 bar
 - 8. HYDRAULICKÁ VÝHYBKÁ
typ: ETL HVDI VI
 - 9. KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVÁČ A ZBĚRAČ
typ: ETL MODUL250
 - 10. ČERPADLO CHLÁZENÍ VZT JEDNOTEK
WILO STRATOS 100/1-6
m=47,25m³/hod, H=2,2m.v.sl
P=0,99kW, l=4,4A, U=230V
 - 11. AUTOMATICKÁ ZVĚKČOVACÍ STANICE
TYP: RZF 1,0-40-BNT/ZE

- LEGENDA:
- CHLÁZENÍ PŘÍVOD – VODA
 - CHLÁZENÍ VRÁT – VODA

±0,00 = 241,320 m n.m. BpV

ZMĚNA		POŽADAVEK ZMĚNY
POPS		DATUM
VŠEČERÁ PRÁVA VYHRÁZENA. TENTO VÝKRES A DETAIL JE MAJETKEM ARCHITEKTA A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PŘÍMÉHO SOUHLASU.		
OKPLANARCHITECTS		
NÁZEV STAVBY		INVESTOR
NÁRODNÍ TELEMEDICÍNSKÉ CENTRUM		FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I. P. PAVLOVA 185/6, 77900 OLOMOUČ
PROJEKTANT ČÁSTI NIERSBERGER Instalace, s.r.o. TYRŠOVA 2075 BENEŠOV tel.: 317 721 741-2 fax: 317 721 841 e-mail: instalace@niersberger.cz		MÍSTO STAVBY OLOMOUČ p. č. 153/2, 153/3, 153/6, st. 1216
GENERÁLNÍ PROJEKTANT OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O. NA ZÁVODI 631, 396 01 HUMPOLEC OKPLAN@OKPLAN.CZ T: 565 533 656 WWW.OKPLAN.CZ F: 565 532 268		AUTOR architekt LUDĚK RYZNER čka 02 660 architekt LIBOR CHOVAŇEC Ing. arch. Helena PASÁČKOVÁ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. PETRA BORLOVÁ borlova@niersberger.cz T: 777 700 015		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU architekt LIBOR CHOVAŇEC LCHOVANE@OKPLAN.CZ T: 777 200 981
VYPRACOVAL Ing. DANIELA CARAMAN		HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU architekt LIBOR CHOVAŇEC LCHOVANE@OKPLAN.CZ T: 777 200 981
SITUACE		RAZÍTKO
		PARÉ
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01		ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
NÁZEV PŘÍLOHY PŮDORYS 5.NP – CHLÁZENÍ VZT JEDNOTEK		D.1.4.2
		STUPEŇ DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 16-15-DPS (16PR001)
		DATUM 03/2017
		ZMĚNA 000
		MĚŘÍTKO 1:100
		ČÍSLO VÝKRESU VZT 07