



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC



NÁRODNÍ TELEMEDICÍNSKÉ CENTRUM

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 6

779 00 Olomouc

Česká Republika

Národní telemedicínské centrum FN Olomouc

Tímto souhlasím, že navržené dispoziční řešení projektu „Národní telemedicínské centrum FN Olomouc“, kde je generální projektant OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o. odpovídá požadavkům a normám FNOL v oblasti (doplňte specializaci)
výuky jazyků v rámci Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jméno: **Pavel Kurfürst**

Pozice: **vedoucí Centra pro výuku cizích jazyků LF UP**

Datum: **18. 3. 2016**

Podpis a razítko:

**CENTRUM PRO VÝUKU
CIZÍCH JAZYKŮ**
Lékařská fakulta UP v Olomouci
<http://cja.upol.cz>



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC



NÁRODNÍ TELEMEDICÍNSKÉ CENTRUM

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 6

779 00 Olomouc

Česká Republika

Národní telemedicínské centrum FN Olomouc

Tímto souhlasím, že navržené dispoziční řešení projektu „Národní telemedicínské centrum FN Olomouc“, kde je generální projektant OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o. odpovídá požadavkům a normám FNOL v oblasti hygieny a epidemiologie.

Jméno: Jarmila Kohoutová, MUDr.

Pozice: vedoucí Oddělení nemocniční hygieny FNOL

Datum: 21.3.2016

Podpis a razítko:

MUDr. Jarmila Kohoutová
60759

90/02
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Oddělení nemocniční hygieny
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 335

Pozn.: V části „Zdravotechnika/ kap. 2.2 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ“ postrádám odkaz na vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (problematika zejména legionel v teplé vodě).