

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

Č.j.: HSOL-1423-2/2016

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 10. 4. 2016

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD – příloha pouze
u odesílaného výtisku

OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o.
Na Závodí 631
396 01 Humpolec

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání
územního souhlasu

Č. j. doručeného spisu: ---

Vyřizuje: por. Ing. Zdeňka Foukalová, tel.: 950770243, e-mail: zdenka.foukalova@hcsol.cz

Název stavby: Národní telemedicínské centrum

Místo stavby: k.u. Nová Ulice, parc.č. 153/2, 153/3, 153/6, st. 1216

Stavebník - investor: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Předložená dokumentace, popis stavby: Předložené požárně bezpečnostní řešení (dále jen „PBŘ“) je zpracované Janem Drahošem (autorizovaný technik pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0009528) v 2/2016 a bylo posouzeno pouze pro účely územního řízení. Předmětem předloženého PBŘ je posouzení rekonstrukce objektu, kde z původního objektu zůstane pouze železobetonový skelet. Objekt je o 4. NP a 1. PP. Konstrukční systém nehořlavý. V 1. PP jsou umístěny kancelářské prostory, servrova, v 1. NP jsou umístěny ambulance včetně odborných pracovišť, ve 2. NP jsou umístěny kanceláře, lékařské pokoje a ambulance, ve 3. NP jsou umístěny specializované pracoviště vývojových laboratoří, spánkové laboratoře a prostory nazvané "zkušební byty", ve 4. NP se nachází posluchárna (požární úsek N4.01) s předsálím (požární úsek N4.05), malé přednáškové místnosti, knihovna, kaple a sklad.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 24. 2. 2016 a doplněnou dne 6. 4. 2016 Janem Drahošem a k této **vydává** v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO, a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKOU,

že v dalším stupni projektové dokumentace (pro stavební řízení) budou odstupové vzdálenosti stanoveny v souladu s ustanovením kapitoly 10 Odstupy, ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a v souladu s ust. § 41 odst. 2 písm. h) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Odůvodnění

Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska.

Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat odvolání. Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.



Foukal

kpt. Ing. Lukáš Foukal
koordinátor – metodik pro stavební prevenci
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP