

Vyhodnocení

Posouzení kontaminace odpadu

- 1) **Posuzovaný odpad: Stavební materiál, odpadní stupačky z objektu F1 a F2, Fakultní nemocnice Olomouc**
- 1.2 **Název druhu odpadu: Stavební materiály obsahující azbest**
- 1.3 **Kód druhu odpadu : 17 06 05**
- 2) **Žadatel o vydání posudku:** Fakultní nemocnice Olomouc, .P.Pavlova 6, Olomouc, 775 20
IČ: 00098892
- 3) **Pověřená osoba, která posudek zpracovala:**
Ing. Vladimír Procházka, Jana Koziny 1, Olomouc, 779 00, tel. 606742869

Údaje o odběru vzorku:
Datum odběru vzorku: 23.11.2015
Popis místa a odběru: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, provoz ČOV

Osoba provádějící odběr: Ing. Vladimír Procházka ,osoba pověřená pro odběry odpadů,odpadních vod a k hodnocení jejich nebezpečných vlastností
Počasí: polojasno, teplota 8 °C
Osoby přítomné při odběru: RNDr. Miroslav Zapletálek – ekolog FNO
- 4) **Způsob odběru vzorku:**
Metoda vzorkování: Vzhledem k nehomogenitě daného vzorku bylo použito metody náhodného odběru. Bylo odebráno cca 1,5 kg vzorku.
Vzorek byl vložen do plastového obalu a byl označen dle platných zákonných požadavků.
- 6) **Údaje o vzorku:**
Původ odpadu: výše uvedený a charakterizovaný odpad vznikl při demoličních pracích ve Fakultní nemocnici Olomouc. Výskyt odpadu není tedy pravidelný.
Odpad zůstal v původním stavu v jakém vznikl, transportem nebyly změněny jeho fyzikální ani chemické vlastnosti.
Původce odpadu: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20, IČO: 00098892

Popis odpadu: stupačky v objektu F2 FNO
- 7) **Předpokládané nebezpečné vlastnosti odpadu:**
Obsah azbestových vláken.
- 8) **Zatřídění odpadu pro účel přepravy:**
Výše uvedený odpad nepodléhá ADR, příp. RID.
- 9) **Podklady pro vyhotovení vyhodnocení**
Protokol o analýze vzorku odpadu č. 64782/2015 pocházejícího z FNO.
Rozbory provedla akreditovaná laboratoř č.1393, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025 zdravotní ústav sídlem v Ostravě, centrum hygienických laboratoří..
- 10) **Vyhodnocení protokolů o analýze**

Předmětný odpad je nutno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství a platnými zákonnými předpisy v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Z á v ě r

Z výsledku protokolu o analýze č. 64782 / 2015 vyplývá, že hodnocený odpad musí být zařazený původcem pod kat.č. **17 06 05 - Stavební materiály obsahující azbest, nebezpečný odpad.**

Posouzení zpracoval: **Ing.Vladimír Procházka, Jana Koziny 1, Olomouc, 779 00**

- osoba pověřená pro odběry odpadů, odpadních vod a k hodnocení jejich nebezpečných vlastností
- soudní znalec v oboru chemie, odvětví různá
- osoba odborně způsobilá pro nakládání s chemickými látkami a směsmi
- auditor životního prostředí a bezpečnosti práce

Přílohy posouzení:

- kopie protokolu o zkoušce č. 64782/2015 rozboru předmětného odpadu
- protokol o odběru vzorku odpadu